

Інструкція Must PV1800 VPM

СОЛНЧНИЙ ІНВЕРТОР /

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

1 кВт - 3 кВт

Застосування



PC



TV



Кондиціонер



Холодильник



Пральна
машина

Зміст

Про інструкцію	1
Призначення	1
Ціль	1
Вказівки з безпеки	1
Вступ	2
Особливості	2
Конфігурація системи	2
Огляд продукту	3
Встановлення	4
Розпакування та перевірка	4
Підготовка	4
Встановлення пристрою	4
Підключення акумуляторних батарей	5
Підключення входу/виходу змінного струму	7
Підключення фотомодулів	8
Остаточне складання	10
Підключення зв'язку	10
Експлуатація	11
Увімкнення/вимкнення	11
Дисплей та панель управління.....	11
Позначення на дисплеї.....	12
Налаштування інвертора	14
Опис кодів помилок	20
Опис кодів попереджень.....	22
Опис робочих режимів	23
Параметри екрану	24
Характеристики	24
Таблиця 1. Характеристики лінійного режиму	24
Таблиця 2. Характеристики автономного режиму	25
Таблиця 3. Характеристики режиму заряду.....	26
Таблиця 4. Основні характеристики	27
Усунення несправностей	28
Додаток: Орієнтовний час автономної роботи.....	29

Словник

АКБ - акумуляторна батарея

ПЗ - програмне забезпечення

DC (direct current) - постійний струм

AC (alternating current) - змінний струм

Bypass (від англ. bypass — «обхід») - функція в пристрої, що дозволяє виконати комутацію вхідного сигналу безпосередньо на вихід, оминаючи всі функціональні блоки.

Default (англ. default — стандартна установка) - за замовчуванням

INPUT, IN (від англ. input — «введення, вхідний») - вхід інвертора; позначення вхідних клем

OUTPUT, OUT (від англ. output — «вихід») - вихід інвертора; позначення вихідних клем

PV (Photovoltaics) - фотовольтаїка, фотовольтаїчний; позначення сонячного контролера та його клем

AWG (American Wire Gauge) - американська система маркування товщини дротів

Grid - електромережа

Load - електричне навантаження

BMS (battery management system) - електронна система, яка керує акумуляторною батареєю.

Про інструкцію

Призначення

У цьому посібнику описано збирання, встановлення, експлуатацію та усунення несправностей пристрою. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та експлуатацією. Збережіть цей посібник для подальшого використання.

Ціль

Цей посібник містить інструкції з безпеки та встановлення, а також інформацію про інструменти та проводку.

Наступні випадки не підпадають під сферу гарантії:

1. Закінчення гарантійного терміну.
2. Серійний номер було змінено або втрачено.
3. Місткість батареї була зменшена або пошкоджена зовні.
4. Інвертор був пошкоджений через транспортне зміщення, перемотування, зовнішній вплив і т.д.
5. Інвертор був пошкоджений через стихійні лиха.
6. Мережа або робоче середовище, що не відповідає умовам електропостачання, завдала шкоди.

Вказівки з безпеки



УВАГА: Цей розділ містить важливі вказівки щодо безпечної роботи та встановлення інвертора. Прочитайте та збережіть цей посібник для подальшого використання.

1. Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції та попереджувальні написи до інвертора, акумуляторів та всі відповідні розділи цієї інструкції.
2. **УВАГА --** Для зменшення ризику пошкодження заряджайте тільки свинцево-кислотні АКБ глибокого розряду. Інші типи АКБ можуть вибухнути і стати причиною пошкодження.
3. Не розбирайте пристрій. Ремонт пристрою виконуйте лише у кваліфікованих сервіс-центратах. Неправильне складання пристрою веде до ризику ураження електричним струмом.
4. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, від'єднайте проводку від пристрою. Вимкнення пристрою не зменшує ризик.
5. **УВАГА** – Тільки кваліфікований персонал може встановити цей пристрій з АКБ.
6. **НИКОЛИ** не заряджайте замерзлу АКБ.
7. Для оптимальної роботи пристрою вибирайте розмір кабелю відповідно до характеристик пристрою. Це дуже важливо задля забезпечення оптимальної роботи.
8. Будьте обережні під час роботи з металевим інструментом у злі акумуляторів. Падіння інструменту на відкриті струмопровідні частини може привести до іскріння та пожежі.
9. Точно виконуйте процедуру встановлення при вимкненні AC або DC контактів. Процедуру встановлення докладно описано в розділі Установка.
10. Запобіжники (1 шт. на 150 A, 63 В пост. струму для 2 кВт ~ 5,5 кВт) призначенні для захисту від перевантаження по струму для батареї.
11. Заземлення. Цей пристрій повинен бути підключений до загальної системи заземлення. Загальна система заземлення має бути виконана згідно з ПУЕ.
12. **НИКОЛИ** не викликайте короткого замикання на AC та DC клемах. Не підключайте мережу під час короткого замикання на DC-клемах.
13. **УВАГА!** Тільки кваліфікований персонал може проводити ремонт цього пристрою. Якщо після виконання вказівок у розділі Усунення несправностей пристрій працює з помилками, зверніться до місцевого дилера або сервісного центру.

全码次汽仔

Це багатофункціональний пристрій, що поєднує функції інвертора, контролера заряду від фотомодулів та зарядного мережевого пристрою для безперебійного електропостачання. З дисплея пристрію можна налаштовувати такі параметри, як струм заряду АКБ, пріоритет заряду та напруга системи. Цей інвертор - компактне та зручне рішення для автономних та резервних систем електропостачання.

Особливості

- Чиста синусоїда
- Настроювані межі вхідної напруги
- Настроювані струми заряду АКБ
- Налаштування пріоритету заряду АКБ фотомодулі/мережа
- Сумісний з напругою промислової мережі або генератора
- Автоматичний перезапуск після відновлення електропостачання
- Захист від перевантаження, короткого замикання та перегріву
- Вбудований контролер заряду розроблений для оптимізації продуктивності АКБ
- Функція холодного запуску

Конфігурація системи

Конфігурація базової системи електропостачання наведено на схемі. Для повноцінної системи необхідні такі елементи:

генератор чи мережа

фотомодулі

Для того щоб дізнатися про інші можливі конфігурації системи - проконсультуйтесь з фахівцем. Цей інвертор може постачати електроенергією всі типи навантажень в будинку або офісі, включаючи навантаження з індукційними елементами, такі як холодильник, кондиціонер, люмінесцентний світильник.






Рис. 1 Гібридна система електропостачання

Огляд продукту



1кВт одночіна модель

1. LCD дисплей
4. Індикатор несправності
7. Вхід змінного струму
10. Вхід від батареї
13. USB

2. Індикатор стану
5. Функціональні кнопки
8. Вихід змінного струму
11. Вимикач
14. Сухий контакт

2-3кВт одночіна модель

3. Індикатор розрядки/зарядки
6. Перемикач живлення
9. PV вхід
12. Комунаційний порт RS-485

Установка


Розпаковка і перевірка

Перевірте пристрій перед установкою. Переконайтесь, що нічого всередині упаковки не пошкоджено. Всередині упаковки повинні бути:

- Пристрій x 1
- Інструкція x 1
- З'єднувальний кабель x 1
- Диск із програмним забезпеченням x 1 (опціонально)

Підготовка


Перед підключенням інвертора зніміть кришку відкрутивши два гвинти, як показано нижче.



Встановлення пристрою

При виборі місця встановлення врахуйте такі пункти:

- Не встановлюйте інвертор на конструкції із горючих матеріалів.
- Не монтуйте на нестійку поверхню.
- Встановлюйте інвертор на рівні очей для можливості контролю стану на дисплей у будь-який час.
- Для забезпечення циркуляції повітря в системі охолодження над і під пристроєм повинно бути 30см, а по сторонах - 20см вільного простору.
- Температура повітря повинна становити від 0 до 55°C для оптимальної роботи інвертора.
- Рекомендоване положення для встановлення – вертикальне закріплення на стіні.
- Для зручності підключення та забезпечення охолодження, переконайтесь, що ніякі предмети не розташовані до інвертора ближче, ніж зображене на малюнку.




ПІДХОДИТЬ ЛІШЕ ДЛЯ МОНТАЖУ НА БЕТОН АБО ІНШУ НЕГОРЮЧУ ПОВЕРХНЮ.


Встановіть пристрій, загвинчivши два гвинти.



1kW



2-3kW



Підключення акумуляторних батарей

УВАГА: Для безпечної роботи та обслуговування пристрою необхідно встановити окремий пристрій захисту від короткого замикання для постійного струму з можливістю вимкнення. Номінальний струм автоматичного вимикача/запобіжника повинен бути більшим або дорівнює струму в таблиці. Підключення АКБ без захисту від перевантаження неприпустиме.

УВАГА! Усі підключення мають бути виконані кваліфікованим персоналом.

УВАГА! Для безпечної та ефективної роботи системи перетин кабелю для підключення АКБ та розмір кільцевої клеми повинні відповідати значенням у таблиці.




Рекомендовані розміри кабелю і наконечника:


Модель	Номінальний струм	Ємність АКБ	Розмір кабеля
1кВт	84A	100Агод	1*4AWG
		200Агод	2*8AWG
2кВт	84A	100Агод	1*6AWG
		200Агод	2*8AWG
3кВт	125A	100Агод	1*4AWG
		200Агод	2*8AWG

Для підключення батареї виконайте наступні кроки:

1. Підключення АКБ виконати кабелем та клемою розміри яких відповідають таблиці.
2. Модель потужністю 1 кВт підтримує систему 12 В постійного струму. Підключіть усі акумуляторні батареї, як показано на таблиці нижче. Рекомендується підключити акумулятор ємністю принаймні 100 Агод для моделі потужністю 1 кВт. Модель 2 кВт/3 кВт підтримує систему 24 В постійного струму. Під'єднайте всі акумуляторні батареї, як показано на таблиці нижче. Рекомендується під'єднати батарею ємністю принаймні 100 Агод для моделі 2-3 кВт.



3. Вставте обжатий кабель в клеми підключення АКБ на інверторі та переконайтесь, що момент затягування болта відповідає 2-3 Н·м. Переконайтесь у відповідності до полярності АКБ полярності інвертора і перевірте надійність електричного з'єднання.



УВАГА: Небезпека ураження електричним струмом

Установка повинна виконуватися обережно для запобігання ураженню струмом.



УВАГА!! Присутність провідників чи сторонніх предметів між клемою та контактом інвертора призводить до перегріву контакту.

УВАГА!! Не наносьте антикорозійні речовини на контакти до приєднання до них провідників.

УВАГА!! Перед підключенням акумуляторів переконайтесь, що (+) контакт АКБ з'єднаний з (+) контактом пристрою, а (-) з'єднаний з (-).

Вхід/вихід змінного струму

УВАГА!! Перед підключенням до джерела живлення змінного струму встановіть окремий вимикач змінного струму між інвертором і джерелом живлення змінного струму. Це забезпечить надійне відключення інвертора під час технічного обслуговування та повний захист від надмірного струму вхідного змінного струму. Рекомендована характеристика вимикача змінного струму становить 10 А для 1кВт, вимикач змінного струму — 20 А для 2кВт, 32 А для 3кВт.

УВАГА!! Є дві клемні колодки з позначками «IN» і «OUT». Будь ласка, НЕ підключайте неправильно вхідні та вихідні роз'єми. Не з'єднуйте їх між собою та підключайте зовнішню мережу лише до входу "IN".

УВАГА!! Усі підключення мають бути виконані кваліфікованим персоналом.

УВАГА!! Для безпечної та ефективної роботи системи перетин кабелю для підключення змінного струму має відповідати таблиці

Вибір перерізу кабелю за потужністю інвертора

Модель	Перетин	Момент затягування
1кВт	16AWG	0.8~1.0Nm
2кВт	14AWG	0.8~1.0Nm
3кВт	12AWG	1.2~1.6Nm


Для підключення входу/виходу змінного струму виконайте наступні кроки:

1. Перед підключенням обов'язково відкрийте захисний пристрій або роз'єднувач постійного струму.
2. Зніміть ізоляцію на 10мм з провідників. І вкоротіть фазу L і нульовий провідник N на 3мм.
3. Вставте вхідні дроти змінного струму відповідно до полярності, зазначененої на клемній колодці, і затягніть гвинти клем. Обов'язково спочатку підключіть захисний провідник PE (⊕).


⊕→**Земля (жовто-зелений)**

L→**Фаза (коричневий або чорний)**


N→**Нейтраль (синій)**



1кВт



2-3кВт



УВАГА:


Перед підключенням джерела змінного струму переконайтесь у відсутності напруги на провідниках.

4. Потім вставте вихідні дроти змінного струму відповідно до полярності, зазначененої на клемній колодці, і затягніть гвинти клем. Обов'язково спочатку підключіть захисний провідник PE (⊕).


⊕→**Земля (жовто-зелений)**

L→**Фаза (коричневий або чорний)**


N→**Нейтраль (синій)**



1кВт



2-3кВт



5. Переконайтесь, що дроти надійно підключенні.

УВАГА: Важливо

Обов'язково дотримуйтесь полярності L i N під час підключення мережі змінного струму. Якщо L та N будуть підключенні назад, це може привести до короткого замикання при паралельній роботі інверторів.

УВАГА: Таким навантаженням, як кондиціонер, необхідно принаймні 3 хвилини для перезапуску. Це пов'язано з часом на балансування холодаагенту в контурах. У цей час відбувається різке збільшення споживання, яке може привести до кидків струму і пошкодити інших споживачів у мережі. Для захисту споживачів від кидків струму в інверторі передбачено захист від перевантажень, який спрацює під час кидка струму. Функція тимчасової затримки в кондиціонері запобігає виникненню кидка струму під час перезапуску. Перед підключенням кондиціонера перевірте наявність цієї функції.

Підключення фотомодулів

УВАГА: Перед підключенням фотомодулів встановіть окремий вимикач із захистом від перевантаження між фотомодулями та інвертором

УВАГА ! Усі підключення мають бути виконані кваліфікованим персоналом.

УВАГА ! Для безпечної та ефективної роботи системи використовуйте спеціальний кабель фотомодулів. Перетин кабелю має відповідати таблиці.

Модель	Ном. струм	Переріз	Момент затягування
1кВт/2кВт/3кВт	50A	8AWG	1.4~1.6Nm
	60A	8AWG	1.4~1.6Nm
	80A	6AWG	2.0~2.4Nm

Вибір фотовольтаїчного (PV) модуля:

При виборі фотомодулів переконайтесь, що вони відповідають таким вимогам:

1. Напруга ХХ (Voc) фотоелектричних модулів не перевищує макс. напругу ХХ входу інвертора.
2. Напруга ХХ (Voc) фотоелектричних модулів має бути вищою за мін. напругу акумулятора.


Режим сонячної зарядки		MPPT контролер		PWM контролер
МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА		1кВт	2-3кВт	1кВт
Зарядний струм	50A/60A	50A/60A	60A/80A	50A
Макс. напруга ХХ входу інвертора	75 B	100 B	145 B	70 B
Діапазон напруги MPPT	15~60 B	30~80 B	30~130 B	30~32 B
Мін. напруга АКБ для заряду PV	8.5 B		17 B	8.5 B
Напруга системи	12 B		24 B	12 B


Будь ласка, виконайте наведені нижче кроки, щоб підключити фотоелектричний модуль:

1. Зніміть 10 мм ізоляції для позитивного та негативного провідників.
2. Перевірте правильну полярність з'єднувального кабелю

фотоелектричних модулів і вхідних фотоелектричних роз'ємів.

Потім під'єднайте позитивний полюс (+) з'єднувального кабелю до позитивного полюса (+) вхідного роз'єму PV. Під'єднайте негативний полюс (-) до негативного полюса (-) вхідного роз'єму.






3. Переконайтесь, що дроти надійно підключенні.

Рекомендована конфігурація фотоелектричних модулів


Специфікація PV модуля	Модель	Конфігурація панелей	К-сть фотомодулів
-260Вт	MPPT-50A/60A	2S4P	8шт.
-Vmp:30.9В	MPPT-60A	3S3P	9шт.
-Imp:8.42А	MPPT-80A	3S4P	12шт.
-Voc:37.7В	PWM-50A	1S6P	6шт.
-Isc:8.89А			
-Cells:60			

Схема установки сонячної панелі



Остаточне складання

Після підключення всіх контактів встановіть кришку на інвертор і зафіксуйте гвинтами.



Підключення зв'язку


Для підключення ПК до інвертора використовуйте кабель із комплекту постачання. Вставте диск із комплекту до комп'ютера та дотримуйтесь інструкцій для інсталяції програмного забезпечення. Якщо в комплекті немає диску скачайте ПЗ з сайту <https://en.must-ee.com> чи зверніться до постачальника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати мережний кабель як кабель зв'язку для прямого зв'язку з портом ПК. В такому випадку, внутрішні компоненти контролера можуть будуть пошкоджені.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Інтерфейс RJ45 підходить лише для використання допоміжних продуктів компанії або для професійної роботи.

Визначення пінів RJ45

Pin	Визначення
1	RS-485-B
2	RS-485-A
3	GND
4	
5	
6	
7	
8	




Сигнал сухого контакту

На задній панелі є один сухий контакт (3A/250V AC). Він може використовуватися для подачі сигналу на зовнішній пристрій, коли напруга батареї досягає рівня попередження.


Стан пристрою	Стан		Dry contact port:	
	NC	NO	C	C
Вимкнено	Інвертор вимкнено.		Закрито	Відкрито
	Навантаження живиться від мережі.		Закрито	Відкрито
Увімкнено	Навантаження живиться від АКБ або Фотомодулів	Program 01 обрано "Мережа" (utility)	Напруга АКБ < Напруга попередження	Відкрито
			Напруга АКБ > Значення з Program 21 або напруги підтримувального заряду	Закрито
	Program 01 обрано SBU, SUB, або SOL		Напруга АКБ < Значення з Program 20	Відкрито
			Напруга АКБ > Значення з Program 21 або напруги підтримувального заряду	Закрито

Експлуатація


Увімкнення/вимкнення



1кВт




2-3кВт



Після правильного встановлення пристрою та правильного підключення батарей просто натисніть перемикач On/Off (розташований на нижній частині корпусу), щоб увімкнути пристрій.

Дисплей та панель управління

Панель керування та індикації, що показана в таблиці нижче, знаходиться на передній панелі інвертора. Він включає три індикатори, чотири функціональні клавіші і РК-дисплей, що показує робочий стан і інформацію про входну / вихідну потужності.




LED індикатори

LED індикатор		Опис	
AC/ INV	Зелений	Світиться Блимає	Електропостачання споживачів із мережі Електропостачання споживачів від АКБ або PV
CHG	Жовтий	Блимає	Акумулятор заряджається або розряджається
FAULT	Червоний	Світиться Блимає	Помилка інвертора Стан попередження

Функціональні клавіші

Клавіша	Опис
MENU	Вхід у режим скидання або перейти до попереднього налаштування
UP	Вверх або збільшити значення параметрів
DOWN	Вниз або зменшити значення параметрів
ENTER	Увійти в режим налаштування та підтвердити вибір в налаштуваннях, перейти до наступного вибору або вийти з режиму скидання

Позначення на дисплеї



Позначення	Опис функції
Інформація про вхід та вихід інвертора	
	Вказує на інформацію про змінний струм.
	Вказує на інформацію про постійний струм.
KW VA % Hz	Вказує вхідну напругу, вхідну частоту, напругу PV, напругу батареї та струм зарядного пристрою. Вказує вихідну напругу, вихідну частоту, навантаження у ВА, навантаження у Ватах і струм розряду.
Програма конфігурації та інформація про несправності	
	Вказує програми налаштування
	Позначає коди попереджень та помилок. Попередження: блимає з кодом попередження. Помилка: світиться з кодом помилки.
Інформація про батарею	
SLA Li+	Вказує рівень заряду батареї на 0-24%, 25-49%, 50-74% та 75-100% в режимі батареї та стан зарядки в режимі лінії.
У режимі роботи з мережею відображається статус заряду АКБ.	
Статус	Напруга АКБ
Заряд постійним струмом /	<2 В/комірку
Заряд постійною напругою	2 ~ 2.083 В/комірку
	2.083 ~ 2.167 В/комірку
	> 2.167 В/комірку
Підтримуючий заряд АКБ заряджені	4 смуги світяться.
	Нижня смуга світиться, три верхні блимають.
	Дві нижні смуги світяться, дві верхні блимають.
	Три нижні смуги світяться, верхня блимає.

В автономному режимі відображається ємність АКБ

Відсоток навантаження	Напруга батареї	РК-дисплей
Навантаження >50%	< 1.717 В/комірку	
	1.717 ~ 1.8 В/комірку	
	1.8 ~ 1.883 В/комірку	
	> 1.883 В/комірку	
50%> Навантаж. > 20%	< 1.817 В/комірку	
	1.817 ~ 1.9 В/комірку	
	1.9 ~ 1.983 В/комірку	
	> 1.983 В/комірку	
Навантаження < 20%	< 1.867 В/комірку	
	1.867 ~ 1.95 В/комірку	
	1.95 ~ 2.033 В/комірку	
	> 2.033 В/комірку	

Інформація про навантаження

	Вказує на перевантаження			
	Вказує рівень навантаження 0-24%, 25-49%, 50-74% та 75-100%.			
100%	0%~24%	25%~49%	50%~74%	75%~100%
25%				

Режим роботи

	Вказує, що пристрій підключено до мережі.
	Вказує, що пристрій підключено до фотопанелей.
	Вказує, що навантаження живиться від електромережі.
	Вказує, що ланцюг сонячного зарядного пристрою працює.
	Вказує, що ланцюг інвертора DC/AC працює.

Вимкнення звуку

	Звукова сигналізація вимкнена.
--	--------------------------------

Налаштування інвертора

Після натискання та утримання кнопки «ENTER» протягом 2 секунд пристрій увійде в режим налаштування. Натисніть кнопку «ВГОРУ» або «ВНИЗ», щоб вибрати програму налаштування. Потім натисніть кнопку «ENTER» або «MENU», щоб підтвердити вибір і вийти.

Налаштування програм:

Програма	Опис	Опція на вибір
00	Вийти з режиму налаштування	Вийти [00] ESC
01	Вибір пріоритету вихідного джерела	[0] SBU
		[0] SOL
		(default) [0] UCI

		Appliances (default) [02] APL	Якщо вибрано, прийнятний діапазон вхідної напруги буде в межах 90-280 В
02	Діапазон вхідної напруги змінного струму	UPS [02] UPS	Якщо вибрано, прийнятний діапазон вхідної напруги буде в межах 170-280 В
		VDE [02] VDE	Якщо вибрано, діапазон вхідної напруги відповідатиме VDE4105 (184 В -253 В)
		GEN [02] GEN	Якщо користувач використовує підключення генератора, виберіть даний режим.
03	Вихідна напруга	[03] 230^v	Встановіть амплітуду вихідної напруги (220В - 240В)
04	Вихідна частота	50Гц (default) [04] 500	60Гц [04] 600
05	Пріоритет постачання сонячної енергії	[05] bLU	Сонячна енергія забезпечує заряджання акумулятора в першу чергу.
		[05] LbU	Сонячна енергія першочергово забезпечує енергією навантаження.
06	Байпас при перевантаженні: пристрій переїде в мережевий режим, якщо перевантаження виникає в режимі батареї.	Вимкнути байпас [06] bYd	Увімкнення байпасу (default) [06] bYE
07	Автоматичний перезапуск при перевантаженні	Вимкнути (default) [07] LTd	Увімкнути [07] LTe
08	Автоматичний перезапуск при перегріві	Вимкнути (default) [08] ETd	Увімкнути [08] ETE
10	Пріоритет джерела зарядного пристрою	Якщо інвертор працює в режимі мережі, очікування або несправності, джерело зарядного пристрою можна вибрати: Solar first [10] CSO	Solar first [10] CSO Сонячна енергія буде заряджати батарею в першу чергу. Мережа заряджатиме батарею лише тоді, коли сонячна енергія недоступна. Solar and Utility (default) [10] SNU Сонячна енергія та мережа заряджатимуть батарею одночасно.

		Only Solar [10] 050	Сонячна енергія буде єдиним джерелом зарядки, незалежно від того, доступна чи ні мережа.
		Якщо цей інвертор працює в режимі батареї, лише сонячна енергія може заряджати батарею. Сонячна енергія заряджатиме батарею, якщо її буде достатньо.	
11	Максимальний зарядний струм: налаштування загального зарядного струму для сонячного і мережевого зарядних пристрійв. (Макс. зарядний струм = Струм зарядки від мережі + Струм зарядки від сонячних батарей)	1кВт 60A (default) [1] 60 A	Діапазон налаштування від 1 А до 70 А. Приріст кожного натискання становить 1А.
		2-3кВт MPPT-50A MPPT-60A 60A (default) [1] 60 A	Діапазон налаштування від 1 А до 80 А. Приріст кожного натискання становить 1А.
		MPPT-80A 80A (default) [1] 80 A	Діапазон налаштування від 1 А до 80 А. Приріст кожного натискання становить 1А.
		PWM-50A 60A (default) [1] 60 A	Діапазон налаштування від 1 А до 80 А. Приріст кожного натискання становить 1А.
13	Максимальний зарядний струм від мережі	1кВт 10A (default) [1] 10 A	20A (Макс. струм) [1] 20 A
		2-3кВт 20A (default) [1] 20 A	30A (Макс. струм) [1] 30 A
14	Тип акумуляторної батареї	AGM (default) [1] AGM	Заливний [1] FLd
		GEL [1] GEL	Свинцево-кислотний [1] LER
		Літієвий [1] Li	Визначений користувачем [1] USE
		Якщо вибрано «Визначений користувачем» або Li, заряд відбудуватиметься по значеннях в програмі 17, 18 та 19.	

		Стандартне налаштування моделі 12 В: 14,1 В [17] CV 14.1^v
17	Масова зарядна напруга (C.V voltage)	Діапазон налаштувань від 12,0 В до 14,6 В для моделі 12 В. Приріст кожного натискання становить 0,1 В Стандартне налаштування моделі 24 В: 28,2 В [17] CV 28.2^v
		Діапазон налаштувань від 24,0 В до 29,2 В для моделі 24 В. Приріст кожного натискання становить 0,1 В
18	Плаваюча зарядна напруга	Стандартне налаштування моделі 12 В: 13,5 В [18] FLV 13.5^v
		Діапазон налаштувань від 12,0 В до 14,6 В для моделі 12 В. Приріст кожного натискання становить 0,1 В Стандартне налаштування моделі 24 В: 27,0 В [18] FLV 27.0^v
		Діапазон налаштувань становить від 24,0 В до 29,2 В для моделі 24 В. Приріст кожного натискання становить 0,1 В.
19	Налаштування низької напруги відключення акумулятора	Стандартне налаштування моделі 12 В: 10,2 В [19] COV 10.2^v
		Діапазон налаштувань від 10,0 В до 12,0 В для моделі 12 В постійного струму. Приріст кожного натискання становить 0,1 В. Значення напруги відключення буде фіксовано на встановленому значенні незалежно від навантаження.
		Стандартне налаштування моделі 24 В: 20,4 В [19] COV 20.4^v
		Діапазон налаштувань від 20,0 В до 24,0 В для моделі 24 В постійного струму. Приріст кожного натискання становить 0,1 В. Значення напруги відключення буде фіксовано на встановленому значенні незалежно від навантаження.
20	Напруга припинення розряду батареї, коли мережа доступна	Доступні варіанти для моделей 12 В: 11.5В (default) [20] 11.5^v Діапазон налаштувань від 11,0 В до 14,5В Приріст кожного натискання становить 0,1 В
		Доступні варіанти для моделей 24 В: 23В (default) [20] 23.0^v Діапазон налаштувань від 22,0 В до 29,0В Приріст кожного натискання становить 0,1 В

			Доступні варіанти для моделей 12 В: 13.5В (default) [2] 135 ^v Доступні варіанти для моделей 24 В: 27.0В (default) [2] 270 ^v	Діапазон налаштувань від 11,0 В до 14,5 В Приріст кожного натискання становить 0,1 В
21	Напруга припинення заряду батареї, коли мережа доступна	(default)	[22] PEE	Якщо вибрано, екран автоматично перегортатиме сторінку.
22	Автоматичне гортання сторінок		[22] PEd	Якщо вибрано, екран дисплея залишатиметься на останній вибраній сторінці
23	Контроль підсвічування	Увімкнути	[23] LOI	Підсвічування вимкнено (default)
24	Контроль сигналізації	Увімкнути (default)	[24] bOI	Сигналізацію вимкнено
25	Звуковий сигнал, коли первинне джерело переривається	Увімкнути	[25] AOI	Сигналізацію вимкнено (default)
27	Запис коду несправності	Увімкнути (default)	[27] F0I	Вимкнути запис
28	Баланс сонячної енергії: якщо ввімкнено, вхідна потужність сонячної енергії автоматично регулюватиметься відповідно до потужності підключенного навантаження	Увімкнути баланс сонячної енергії	[28] SbE	Якщо вибрано, вхідна потужність сонячної енергії автоматично регулюватиметься за такою формулою: Макс. Вхідна сонячна енергія = максимальна потужність заряджання акумулятора + потужність навантаження, коли машина в робочому стані OffGrid.
		Баланс сонячної енергії вимкнено (default)	[28] Sbd	Якщо вибрано, вхідна потужність сонячної енергії буде рівна макс. Потужність зарядки акумулятора незалежно від кількості підключених навантажень. Максимальна потужність зарядки батареї базуватиметься на налаштуванні струму в програмі 11 (Макс. потужність сонячної енергії = Макс. потужність зарядки батареї)
29	Режим енергозбереження	Вимкнути (default)	[29] SdS	Незалежно від потужності підключенного навантаження, на стан увімкнення/вимкнення виходу інвертора це не вплине.
		Увімкнути	[29] SEN	Вихід інвертора буде вимкнено, коли підключене навантаження досить низьке або не виявлено.

30	Вирівнювання батареї	Увімкнути [30] EEP	Вимкнено (default) [30] EdS
31	Напруга вирівнювання	Доступні варіанти для моделей 12 В: 14,4 В [31] EV 144 ^v	Доступні варіанти для моделей на 24 В: 28,8 В [31] EV 288 ^v
		Діапазон налаштувань становить від 12,0 В до 14,6 В для моделі 12В і від 24,0 В до 29,2 В для моделі 24В. Приріст кожного натискання становить 0,1 В.	
33	Час вирівнювання заряду батареї	60хв (default) [33] 60	Діапазон налаштувань від 5 хв до 900 хв. Крок кожного натискання 5 хв.
34	Тайм-аут вирівнювання батареї	120хв (default) [34] 120	Діапазон налаштувань від 5 хв до 900 хв. Крок кожного натискання 5 хв.
35	Інтервал вирівнювання	30днів (default) [35] 30d	Діапазон налаштувань від 0 до 90 днів. Крок кожного натискання 1 день.
36	Негайно активувати вирівнювання	Увімкнути [36] AEP	Вимкнути (default) [36] AdS
		Якщо в програмі 30 увімкнено функцію вирівнювання, цю програму можна налаштувати. Якщо вибрано «Увімкнути», це негайно активує вирівнювання батареї, а на головній сторінці РК-дисплея з'явиться «E9». Якщо вибрано «Вимкнути», функцію вирівнювання буде скасовано до наступного активованого часу вирівнювання на основі налаштування програми 35. У цей час «E9» також буде показано на головній сторінці РК-дисплея.	

Після натискання та утримання кнопки «МЕНЮ» протягом 6 секунд пристрій перейде в режим скидання. Натисніть кнопки «ВГОРУ» та «ВНИЗ», щоб вибрати програми. Потім натисніть кнопку «ENTER», щоб вийти.

SEE	(default)	[db] nbt	Вимкнути скидання налаштувань
	[db]	btSe	Увімкнути скидання налаштувань

*Позначення "default" (англ. default — стандартна установка) означає, що дане значення чи варіант вибране в пристрії за замовчуванням.

Опис кодів помилок








Код	Причина несправності	РК-індикація
01	Вентилятор заблоковано, коли інвертор вимкнено	[01] ERROR
02	Трансформатор інвертора перегрітий	[02] ERROR
03	Напруга акумулятора занадто висока	[03] ERROR
04	Напруга акумулятора занадто низька	[04] ERROR
05	Коротке замикання на виході	[05] ERROR
06	Висока вихідна напруга інвертора	[06] ERROR
07	Час перевантаження вийшов	[07] ERROR
08	Занадто висока напруга на шині інвертора	[08] ERROR
09	Помилка плавного пуску шини	[09] ERROR
11	Головне реле вийшло з ладу	[11] ERROR
21	Помилка датчика вихідної напруги інвертора	[21] ERROR
22	Помилка датчика напруги мережі	[22] ERROR
23	Помилка датчика вихідного струму інвертора	[23] ERROR
24	Помилка датчика струму мережі	[24] ERROR
25	Помилка датчика струму навантаження інвертора	[25] ERROR
26	Помилка високого струму мережі	[26] ERROR
27	Перегрівання інверторного радіатора	[27] ERROR
31	Помилка класу напруги сонячного зарядного пристрою	[31] ERROR
32	Помилка датчика струму сонячного зарядного пристрою	[32] ERROR
33	Струм сонячного зарядного пристрою некерований	[33] ERROR
41	Низька напруга мережі	[41] ERROR
42	Висока напруга мережі	[42] ERROR

43	Низька частота мережі	[43] <small>ERROR</small>
44	Висока частота мережі	[44] <small>ERROR</small>
51	Помилка захисту від перевантаження по струму	[51] <small>ERROR</small>
52	Занадто низька напруга на шині інвертора	[52] <small>ERROR</small>
53	Помилка плавного пуску інвертора	[53] <small>ERROR</small>
55	Перевищення рівня постійної напруги на виході змінного струму	[55] <small>ERROR</small>
56	Розрив у ланцюзі АКБ	[56] <small>ERROR</small>
57	Помилка датчика керування струму	[57] <small>ERROR</small>
58	Вихідна напруга інвертора занадто низька	[58] <small>ERROR</small>

Опис кодів попереджень

Код	Попередження	РК-індикація
61	Вентилятор заблоковано, коли інвертор увімкнено.	[61] <small>ERROR</small>
62	Вентилятор 2 заблоковано, коли інвертор увімкнено.	[62] <small>ERROR</small>
63	Акумулятор перезаряджений	[63] <small>ERROR</small>
64	Низький рівень заряду батареї	[64] <small>ERROR</small>
67	Перевантаження	[67] <small>ERROR</small> <small>100% 50%</small>
70	Зниження вихідної потужності	[70] <small>ERROR</small>
72	Сонячний зарядний пристрій зупиняється через низький заряд батареї	[72] <small>ERROR</small>
73	Сонячний зарядний пристрій зупиняється через високу напругу PV	[73] <small>ERROR</small>
74	Сонячний зарядний пристрій зупиняється через перевантаження	[74] <small>ERROR</small>
75	Сонячний зарядний пристрій перегріто	[75] <small>ERROR</small>
76	Помилка зв'язку з сонячним зарядним пристроєм.	[76] <small>ERROR</small>
77	Помилка параметра/-ів	[77] <small>ERROR</small>

Опис робочого стану

Робочий стан	Опис	РК-індикація
Стан роботи з мережею	Фотоелектрична енергія заряджає батарею, а мережа забезпечує живлення навантаження змінного струму.	PV увімкнено  PV вимкнено 
Стан заряду	PV енергія та мережа можуть заряджати батареї.	
Стан обходу (bypass)	Помилка внутрішньої схеми або зовнішні причини, такі як перегрівання, коротке замикання на виході тощо.	
Стан без мережі (автономний)	Інвертор забезпечить живлення від батареї та фотоелектричної енергії.	Живлення від фотоелектричної енергії  Живлення від енергії АКБ і фотомодулів  Живлення тільки від енергії АКБ 
Режим зупинки	Інвертор перестає працювати, якщо вимкнути преремикач живлення або виникла помилка в умовах відсутності мережі.	


Параметри екрану

Інформація на РК-дисплеї перемикатиметься по черзі натисканням кнопки «ВВЕРХ» або «ВНИЗ». Інформація, що вибирається, перемикається в наступному порядку: напруга батареї, струм батареї, напруга інвертора, струм інвертора, напруга мережі, струм мережі, навантаження у ватах, навантаження у ВА, частота мережі, частота інвертора, напруга PV, потужність зарядки PV, зарядка PV вихідна напруга , зарядний струм PV.

Інформація	РК дисплей	
Напруга батареї/ Струм розряду	260 <small>BATT V</small>	480 <small>A</small>
Вихідна напруга інвертора/ Вихідний струм інвертора	229 <small>V</small>	6.70 <small>INV A</small>
Напруга мережі/ Струм мережі	229 <small>V</small>	-30 <small>A</small>
Навантаження у кВт / кВА	150 <small>KW</small>	168 <small>LOAD KVA</small>
Частота мережі / Частота інвертора	500 <small>INPUT Hz</small>	500 <small>INV Hz</small>
Напруга та потужність PV	6.10 <small>PV V</small>	100 <small>KW</small>
Вихідна напруга PV зарядного пристроя/ PV зарядний струм	250 <small>PV V</small>	400 <small>OUTPUT A</small>

Характеристики

Таблиця 1. Характеристики лінійного режиму

МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА	1кВт	2-3кВА	2-3кВт
Форма вхідного сигналу	Синусоїда (мережа або генератор)		
Номінальна вхідна напруга	230В		
Низька напруга відсічення	90В±7В(APL,GEN); 170В±7В(UPS) 186В±7В(VDE)		
Низька напруга перепідключення	100В±7В(APL,GEN);180В±7В(UPS) 196В±7В(VDE)		
Висока напруга відсічення	280В±7В(APL, UPS,GEN) 253В±7В(VDE)		
Висока напруга перепідключення	270В±7В(APL,UPS,GEN) 250В±7В(VDE)		
Максимальна вхідна напруга	300В		
Номінальна вхідна частота	50Гц / 60Гц (Автоматичне визначення)		
Низька частота відсічення	40Гц±1Гц(APL,UPS,GEN) 47.5Гц±0.05Гц(VDE)		
Низька частота перепідключення	42Гц±1Гц(APL,UPS,GEN) 47.5Гц±0.05Гц(VDE)		
Висока частота відсічення	65Гц±1Гц(APL,UPS,GEN) 51.5Гц±0.05Гц(VDE)		
Висока напруга перепідключення	63Гц±1Гц(APL,UPS,GEN) 50.05Гц±0.05Гц(VDE)		
Захист виходну від КЗ	Лінійний режим: Запобіжник Режим батареї: Електронна схема		
Ефективність (режим мережі)	>95% (Ном. навантаження, АКБ повністю заряджений)		
Час перемикання	10 мс (UPS,VDE) 20 мс (APL)		
Зниження вихідної потужності: коли вхідна напруга змінного струму падає до 170 В залежно від моделі, вихідна потужність буде знижена	Модель 230 В  <p>The graph illustrates the relationship between output power and input voltage for the 230V model. The vertical axis is labeled "Output Power" and the horizontal axis is labeled "Input Voltage". A dashed line represents the "Rated Power" level. The power remains constant at this level until the input voltage reaches 170V. At 170V, the power drops sharply to 50% of the rated power. This 50% power level is maintained until the input voltage reaches 90V. Finally, at 90V, the power drops to zero.</p>		


Таблиця 2. Характеристики автономного режиму

МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА	1кВт	2-3кВА	2-3кВт
Номінальна вихідна потужність	1кВт/1000Вт	1600Вт/2400Вт	2000Вт/3000Вт
Форма сигналу виходу	Чиста синусоїда		
Регулювання вихідної напруги	230В±5%		
Вихідна частота	60Гц або 50Гц		
Пікова ефективність	90%		
Захист від перевантаження	5с@≥150%; 10с@110%~150%		
Ном. напруга системи АКБ	12В	24В	
Напруга холодного запуску	11.5В	23.0В	
Низька попереджуvalьна напруга @ load < 20%	11.0В	22.0В	
@ 20% ≤ load < 50%	10.7В	21.4В	
@ load ≥ 50%	10.1В	20.2В	
Напруга повернення при низькому попередженні @ load < 20%	11.5В	23.0В	
@ 20% ≤ load < 50%	11.2В	22.4В	
@ load ≥ 50%	10.6В	21.2В	
Низька напруга відсічення @ load < 20%	10.5В	21.0В	
@ 20% ≤ load < 50%	10.2В	20.4В	
@ load ≥ 50%	9.6В	19.2В	
Напруга перепідключення при високому відсіченні	14.5В	29В	
Висока напруга відсічення	15В	30В	

Таблиця 3. Характеристики режиму заряду

Режим зарядки від мережі							
Модель Інвертора		1кВт		2-3кВА	2-3кВт		
Струм зарядки @Ном. вхідна напруга		10/20A		20/30A			
Підтримуюча напруга зарядки (float)	AGM/Gel/LEAD Акумулятор	13.7B		27.4B			
	Заливний АКБ	13.7B		27.4B			
Масова зарядна напруга (C.V., bulk)	AGM/Gel/LEAD Акумулятор	14.4B		28.8B			
	Заливний АКБ	14.2B		28.4B			
Алгоритм зарядки		3-ступеневий (свинцево-кислотні), 4-ступеневий (LI)					
Режим зарядки від сонця							
Модель Інвертора		1кВт		2-3кВА 2-3кВт			
Струм зарядки		PWM-50A	MPPT-50A/60A	MPPT-50A/60A	MPPT-60A/80A		
Напруга системи		12B		24B			
Діапазон робочої напруги		15-18B	15-60B	30-80B	30-130B		
Макс. напруга ХХ входу PV		55B	75B	100B	145B		
Споживання при очікуванні							
Точність напруги батареї							
Точність PV напруги							
Алгоритм зарядки		3-ступеневий (свинцево-кислотні), 4-ступеневий (LI)					
Алгоритм зарядки свинцево-кислотного акумулятора							

Алгоритм зарядки літієвого акумулятора



Зарядка спільно від мережі та сонця

Модель	1кВт		2-3кВА 2-3кВт	
	PWM-50A	MPPT-50A/60A	PWM-50A	MPPT-50A/60A
Модель зарядного пристрою				MPPT-60A/ 80A
Максимальний зарядний струм	70A	70A	80A	80A
Зарядний струм за замовчуванням	60A	60A	60A	80A

Таблиця 4. Основні характеристики

Модель	1кВт	2-3кВА 2-3кВт			
Сертифікат безпеки	CE				
Діапазон робочих температур	-10°C to 50°C				
Температура зберігання	-15°C~ 60°C				
Розмір (Г*Ш*В), мм	320.5 x 224x 95.1	324.1x289.8x118.3	272 x 355x 125		
Вага нетто, кг	5.0		6.9		

Усуення несправностей

Проблема	LCD/LED/Зумер	Пояснення/причина	Що робити
Пристрій вимикається під час процесу запуску.	LCD/LED та зумер будуть активні 3 секунди, а потім вимкнуться.	Напруга акумулятора занадто низька. (<1,91 В/елемент)	1. Зарядіть акумулятор. 2. Замініть акумулятор.
Немає реакції після ввімкнення живлення.	Без ознак	1. Напруга акумулятора занадто низька. (<1,4 В/елемент) 2. Зворотня полярність АКБ	1. Перевірте, чи правильно підключено АКБ. 2. Зарядіть акумулятор. 3. Замініть акумулятор.
Мережа є, але пристрій працює в режимі батареї.	Вхідна напруга відображається як 0, а зелений світлодіод блімає.	Вхідний запобіжник спрацював.	Перевірте, чи спрацював запобіжник, чи правильно підключено проводку.
	Зелений світлодіод блімає.	Недостатня якість живлення змінного струму. (Мережа або генератор)	1. Перевірте, чи дроти не занадто тонкі та/або занадто довгі. 2. Перевірте, чи правильно працює генератор
При пуску, внутрішнє реле багаторазово вмикається та вимикається.	РК-дисплей і світлодіод блімають.	Акумулятор відключений.	Перевірте, чи правильно підключено дроти акумулятора.
Зумер безперервно подає звуковий сигнал і горить червоний світлодіод.	Код несправності 07	Помилка перевантаження. Інвертор перевантажений на 110%, і час закінчився.	Зменшіть навантаження, вимкнувши деяке обладнання.
	Код несправності 05	Коротке замикання виходу.	Перевірте проводку, і усуньте ненормальне навантаження.
	Код несправності 02	Внутрішня температура компонентів інвертора перевищує 90°C.	Перевірте чи не заблоковано повітряний потік пристрою, і температуру навколо.
	Код несправності 03	Акумулятор перезаряджений.	Зверніться до центру.
	Код несправності 01	Неправильність вентилятора.	Замініть вентилятор.
	Код несправності 06/58	Ненормальний вихід. (Напруга інвертора нижче 202 В або вище 253 В)	1. Зменшіть підключене навантаження. 2. Зверніться до центру.
	Код несправності 08/09/53/57	Внутрішні компоненти вийшли з ладу.	Зверніться до ремонтного центру
	Код несправності 51	Перевищення струму/сплеск.	Перезапустіть пристрій, якщо знову помилка - зверніться до центру.
	Код несправності 52	Напруга шини занадто низька	
	Код несправності 55	Вих. напруга незбалансована	
	Код несправності 56	Акумулятор підключено неправильно або перегорів запобіжник.	Якщо батарея добре підключена, зверніться до ремонтного центру.

Додаток: Орієнтовний час автономної роботи

Модель	Навантаження (Вт)	Час роботи при 12 В 100 А*год (хв.)	Час роботи при 12 В 200 А*год (хв.)
1кВт	200	766	1610
	400	335	766
	600	198	503
	800	139	339
	1000	112	269
	Час роботи при 24В 100 А*год (хв.)	Час роботи при 24В 200А*год (хв.)	
2кВт	200	766	1610
	400	335	766
	600	198	503
	800	139	339
	1000	112	269
	1200	95	227
	1400	81	176
	1600	62	140
	1800	55	125
	2000	50	112
3кВт	300	449	1100
	600	222	525
	900	124	303
	1200	95	227
	1500	68	164
	1800	56	126
	2100	48	108
	2400	35	94
	2700	31	74
	3000	28	67

Примітка: Тривалість резервного живлення залежить від якості батареї, віку батареї та типу батареї. Технічні характеристики акумуляторів можуть відрізнятися залежно від різних виробників. Вказаний в таблиці час є оціночним.

*Мається на увазі, що система за вказаний час повністю використає 100А*год чи 200А*год ємності акумуляторної батареї при заданому навантаженні. Це не значить що система пропрацює вказаний час з АКБ загальною ємністю 100(200) А*год, так як різні види акумуляторів дозволяють різну глибину розряду.

USER'S MANUAL

SOLAR INVERTER/CHARGER

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/must-205805.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/solnechnye-invertory.html>