


# Посібник зі встановлення / користування

Фотоелектричний мікроінвертор з підключенням до мережі  
(вбудований WIFI-G3)



# Зміст

<b>Важливі інструкції з техніки безпеки</b>	<b>01-03</b>
Інструкції з техніки безпеки	
Заява про радіоперешкоди	
Значення символів	
<b>Вступ до мікроінверторної системи</b>	<b>03-05</b>
Мікроінвертори максимізують виробництво фотоелектричної енергії	
Більш надійні, ніж централізовані або стрінгові інвертори	
Прості у встановленні	
<b>Вступ до мікроінвертора</b>	<b>05</b>
<b>Встановлення мікроінверторної системи</b>	<b>06-11</b>
Необхідні деталі та інструменти від вас	
Перелік деталей	
Процедура встановлення	
<b>Інструкція з експлуатації мікроінвертора</b>	<b>11-12</b>
<b>Усунення несправностей</b>	<b>12-14</b>
Індикація стану та повідомлення про помилки	
Усунення несправностей несправного мікроінвертора	
<b>Заміна</b>	<b>15</b>
<b>Технічні дані</b>	<b>15-16</b>
Технічний паспорт мікроінвертора M60 / 80 / 100 G3	
<b>Схема підключення</b>	<b>17-18</b>
<b>Платформа моніторингу</b>	<b>19</b>
Налаштування мікроінвертора з роутером через веб-інтерфейс	<b>20-23</b>
<b>Підключення у додатку</b>	<b>24-25</b>

---

---

---

## Важливі інструкції з техніки безпеки

Цей посібник містить важливі інструкції, яких слід дотримуватися під час встановлення та обслуговування фотоелектричного мережевого інвертора (мікроінвертора). Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і забезпечити безпечне встановлення та експлуатацію мікроінвертора, у цьому документі зустрічаються такі символи, які вказують на небезпечні умови та важливі інструкції з безпеки.

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення, тому, будь ласка, переконайтеся, що ви використовуєте останню версію посібника, доступну на веб-сайті виробника.

**Попередження:** цей знак вказує на ситуацію, коли недотримання інструкцій може призвести до серйозної поломки обладнання або небезпеки для персоналу, якщо вони не будуть застосовані належним чином. Будьте особливо обережні під час виконання будь-яких дій у цьому випадку.

**Примітка:** позначає інформацію, важливу для оптимізації роботи мікроінвертора. Суворо дотримуйтеся цих інструкцій.

### Інструкції з техніки безпеки

- ✓ **НЕ** від'єднуйте фотомодуль від мікроінвертора без відключення живлення змінного струму.
- ✓ Тільки кваліфіковані фахівці повинні встановлювати та / або замінювати мікроінвертори.
- ✓ Виконуйте всі електромонтажні роботи відповідно до місцевих електротехнічних норм і правил.
- ✓ Перед встановленням або використанням мікроінвертора, будь ласка, прочитайте всі інструкції та попереджувальні написи в технічній документації, а також на системі мікроінвертора та сонячній батареї.
- ✓ Памятайте, що корпус мікроінвертора є тепловідводом і може досягати температури до 80°C. Щоб зменшити ризик опіків, не торкайтеся корпусу мікроінвертора.
- ✓ **НЕ** намагайтеся ремонтувати мікроінвертор. Якщо він вийшов з ладу, зверніться до служби технічної підтримки, щоб отримати номер RMA і почати процес заміни. Пошкодження або відкриття мікроінвертора призведе до анулювання гарантії.
- ✓ Увага!  
Зовнішній захисний провідник заземлення підключається до клеми захисного заземлення інвертора через роз'єм змінного струму.  
Під час підключення спочатку підключіть роз'єм змінного струму, щоб забезпечити заземлення інвертора, а потім підключіть постійний струм.  
При від'єднанні спочатку від'єднайте змінний струм, відкривши автоматичний вимикач

але зберігайте захисний провідник заземлення у відгалуженні вимикача, підключеному до інвертора. Потім від'єднайте входи постійного струму.

- ✓ За жодних обставин не підключайте вхід постійного струму, якщо роз'єм змінного струму від'єднано.
- ✓ Будь ласка, встановіть роз'єднувальні пристрої на стороні змінного струму інвертора.

## Заява про радіоперешкоди

Відповідність стандартам електромагнітної сумісності СЕ: обладнання відповідає стандартам електромагнітної сумісності СЕ, які розроблені для захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Обладнання може випромінювати радіочастотну енергію, що може спричинити перешкоди для радіозв'язку, якщо не дотримуватися інструкцій під час встановлення та використання обладнання. Але немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретному встановленні. Якщо це обладнання спричиняє перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, наведені нижче заходи можуть вирішити проблему:

- А) Перемістіть приймальну антену і тримайте її подалі від обладнання.
- Б) Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телемайстра. Зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до втрати користувачем права на експлуатацію обладнання.

Інформація про Wi-Fi:

Діапазон частот: 2,412  $\approx$  2,472 ГГц.

Максимальна потужність передачі WiFi: 15,42 дБм.

Антенa: Зовнішня антенa.

Коефіцієнт підсилення антени: 3,00 dBi.

## Значення символів

	Може бути торговою маркою OEM.
	Обережно, небезпека ураження електричним струмом.
	Обережно, небезпека опіку, не торкайтеся приладу.
	Обережно, гаряча поверхня.
	Символ для маркування електричних та електронних пристроїв відповідно до Директиви 2002/96/ЄС. Вказує на те, що пристрій, аксесуари та пакування не можна утилізувати разом із несорттованими побутовими відходами, а необхідно збирати окремо після закінчення терміну експлуатації. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих законів або правил щодо утилізації або зверніться до уповноваженого представника виробника для отримання інформації щодо виведення обладнання з експлуатації.
	Маркування CE на сонячному інверторі підтверджує, що пристрій відповідає вимогам європейських директив щодо низької напруги та електромагнітної сумісності.
	Зверніться до інструкції з експлуатації.
Кваліфікована особа	Особа, яку належним чином проконсультував або проконтролював кваліфікований електрик, щоб вона могла усвідомлювати ризики та уникати небезпек, які може створювати електрика. У контексті інформації з техніки безпеки цього посібника «кваліфікована особа» - це особа, яка знайома з вимогами безпеки, холодної системи та електромагнітної сумісності і має дозвіл на подачу напруги, заземлення та маркування обладнання, систем і ланцюгів відповідно до встановлених процедур безпеки. Введення в експлуатацію й використання інвертора та допоміжної системи повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.


## Вступ до мікроінверторної системи

Мікроінвертор використовується в інтерактивних мережевих додатках, пов'язаних з утилітами, і складається з двох ключових елементів:

- Мікроінвертор;
- Маршрутизатор.

Мікроінвертор цієї серії має вбудований модуль Wi-Fi, завдяки чому він може напряму зв'язуватися з маршрутизатором.

## M60 / 80 / 100G3



Модель інвертора	SUN-M60G3-EU-Q0	SUN-M80G3-EU-Q0	SUN-M100G3-EU-Q0
Вхідна напруга фотоелектричної системи	42,5В (20В≈60В)		
Діапазон напруг фотоелектричних модулів MPPT	25В≈55В		
Кількість трекерів MPP	2		
Кількість рядків на один MPP-трекер	1		

**Примітка:** якщо бездротовий сигнал у місці встановлення мікроінвертора слабкий, необхідно додати підсилювач сигналу Wi-Fi у відповідному місці між роутером і мікроінвертором.

Ця інтегрована система підвищує безпеку, максимізує збір сонячної енергії, підвищує надійність системи та спрощує проектування, встановлення, обслуговування та управління сонячними системами.

## Мікроінвертори максимізують виробництво фотоелектричної енергії

Кожен фотомодуль має індивідуальний контроль максимальної пікової потужності (MPPT), який гарантує, що максимальна потужність експортується в мережу незалежно від продуктивності інших фотомодулів в масиві. Коли на фотомодулі впливають тінь, пил, орієнтація або будь-яка інша ситуація, в якій один модуль працює гірше, ніж інші, мікроінвертор забезпечує максимальну продуктивність масиву, максимізуючи продуктивність кожного фотомодуля в масиві.

## Більш надійні, ніж централізовані або стрінгові інвертори

Розподілена система мікроінверторів гарантує відсутність єдиної точки відмови у всій фотоелектричній системі. Мікроінвертори призначені для роботи на повну потужність при температурі навколишнього середовища до 149°F (65°C). Корпус інвертора призначений для зовнішньої установки і відповідає класу захисту від навколишнього середовища IP67.

## Прості у встановленні

Ви можете встановлювати окремі фотомодулі в будь-якій комбінації кількості, орієнтації, типу та потужності. Заземлюючий провід (PE) кабелю змінного струму підключений до корпусу всередині мікроінвертора, що потенційно виключає установку заземлюючого дроту (перевірте місцеві норми). Для збору даних використовується внутрішній Wi-Fi, біля мікроінвертора потрібен бездротовий маршрутизатор. Після завершення встановлення мікроінвертора налаштуйте бездротовий маршрутизатор на внутрішній Wi-Fi (див. посібник користувача Wi-Fi) дані будуть завантажені автоматично. Користувачі можуть контролювати та керувати мікроінвертором через відповідний веб-сайт або додаток.

## Вступ до мікроінвертора

Мікроінвертори підключаються до однофазної мережі, а також можуть використовувати декілька мікроінверторів у вигляді однофазної мережі для створення трифазної мережі. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до сторінки «Технічні дані» (P16) цього посібника.

Номер моделі	Мережа змінного струму	Макс. # На кожну гілку
SUN-M60G3-EU-Q0	50/60 Гц, 230В	8 для вимикача на 25А
SUN-M80G3-EU-Q0	50/60 Гц, 230В	6 для вимикача на 25А
SUN-M100G3-EU-Q0	50/60 Гц, 230В	5 для вимикача на 25А

---

---

## Встановлення мікроінверторної системи

Фотоелектрична система з мікроінверторами проста у встановленні. Кожен мікроінвертор легко встановлюється на фотоелектричну стійку безпосередньо під фотоелектричним модулем (модулями). Низьковольтні дроти постійного струму підключаються від фотомодуля безпосередньо до мікроінвертора, усуваючи ризик високої напруги постійного струму. Встановлення ПОВИННО відповідати місцевим нормам і технічним правилам.

**Попередження:** виконуйте всі електромонтажні роботи відповідно до місцевих електротехнічних норм і правил.

**Попередження:** пам'ятайте, що тільки кваліфіковані фахівці повинні встановлювати та/або замінювати мікроінвертори.

**Попередження:** пам'ятайте, що тільки кваліфіковані фахівці повинні встановлювати та/або замінювати мікроінвертори.

**Попередження:** пам'ятайте, що встановлення цього обладнання пов'язане з ризиком ураження електричним струмом.

**Примітка:** наполегливо рекомендуємо встановити пристрої захисту від перенапруги у виділеному лічильнику.

### Необхідні деталі та інструменти від вас


Окрім фотоелектричного масиву та пов'язаного з ним обладнання, вам знадобляться наступні елементи:

- Одна або кілька розподільчих коробок для підключення змінного струму.
- Кріпильні елементи, придатні для модульної стійки.
- Розетки та гайкові ключі для кріплення.
- Безперервний провідник заземлення та заземлювальні шайби.
- Хрестоподібна викрутка.
- Динамометричний ключ.



## Перелік деталей

Будь ласка, перевірте в наступній таблиці, чи всі деталі входять до комплекту:




Мікроінвертор x1




Посібник користувача


Посібник користувача x1



Подовжувач змінного струму  
(опціонально) x N-1



Роз'єм шини змінного струму  
(опціонально) x1



T-подібний роз'єм  
(опціонально) x N-1




Подовжувач зі штекером  
європейського стандарту  
(опціонально) x1

\* Виберіть або роз'єм змінного струму шини, або подовжувальний кабель з вилкою європейського стандарту, оскільки їх не можна використовувати в одному проєкті.

## Процедура встановлення

Крок 1 - Встановіть розподільну коробку відгалуження змінного струму.




А) Встановіть відповідну розподільну коробку у відповідному місці на стелажі для фотоелектричних модулів (зазвичай в кінці гілки модулів).

Б) Підключіть відкритий кінець кабелю змінного струму до розподільної коробки за допомогою відповідного сальника або компенсатора натягу.

В) Підключіть провідники змінного струму (230/400В змінного струму): L - червоний; N - чорний; PE - жовто-зелений.

Г) Підключіть розподільну коробку відгалуження змінного струму до точки підключення до електромережі (зазвичай вона знаходиться всередині розподільної коробки).




**Попередження:** колірний код провідки може відрізнитися відповідно до місцевих норм, перевірте всі дроти установки перед підключенням до кабелю змінного струму, щоб переконатися, що вони збігаються. Неправильне підключення кабелів може призвести до незворотного пошкодження мікроінверторів, а така проблема не покривається гарантією.

## Крок 2 - Прикріпіть мікроінвертори до стійки або рами фотомодуля.


А) Відзначте місце розташування мікроінвертора на стійці, відносно фотоелектричного модуля і розподільчої коробки або будь-яких інших перешкод.

Б) Закріпіть по одному мікроінвертору в кожному з цих місць, використовуючи обладнання, рекомендоване постачальником стійки для модулів.



M60 / 80 / 100 G3 (2MPPT)

Встановлення




Дріт змінного струму на мікроінверторі - це дріт ТС-ER з площею поперечного перерізу дроту 1 мм<sup>2</sup> (18AWG).

**Попередження:** перед встановленням будь-якого з мікроінверторів переконайтеся, що напруга мережі в точці загального підключення відповідає номінальній напрузі, зазначеній на етикетці мікроінвертора.

**Попередження:** не розміщуйте інвертори (включаючи роз'єми постійного і змінного струму) під впливом сонця, дощу або снігу, навіть у зазорах між модулями. Залиште мінімум 3/4 (1,5 см) між дахом і нижньою частиною мікроінвертора для забезпечення належного потоку повітря.


### Крок 3 - Підключіть мікроінвертори паралельно.

- А) Перевірте технічні характеристики мікроінвертора на сторінці 5 щодо максимально допустимої кількості мікроінверторів у кожному ланцюзі змінного струму.
- Б) Що стосується паралельного підключення, будь ласка, зверніться до сторінок 17-18, використовуйте Т-подібний роз'єм, подовжувач змінного струму, роз'єм шини змінного струму (якщо тільки одне відгалуження, просто використовуйте подовжувач з вилкою європейського стандарту) для підключення мікроінвертора в кожному відгалуженні.



Модель	Розмір дроту	Кабель (мм <sup>2</sup> )	Значення крутного моменту (макс.)	Макс. Довжина кабелю
SUN-M60G3-EU-Q0	12AWG	2.5	8,5 Нм	Зовнішній кабель (L+N+PE)20м
SUN-M80G3-EU-Q0	12AWG	2.5	8,5 Нм	
SUN-M100G3-EU-Q0	12AWG	2.5	8,5 Нм	


**Попередження:** НЕ перевищуйте максимальну кількість мікроінверторів у ланцюзі змінного струму, вказану на сторінці 5 цього посібника.




Т-подібний штекер

**Примітка:** порт, позначений двосторонньою стрілкою на Т-подібному штекері, можна підключити тільки за допомогою подовженого кабелю, а порт, позначений односторонньою стрілкою на Т-подібному штекері, можна підключити тільки до мікроінвертора.

Крок 4 - Підключіть відкритий кінець відгалуження до розподільної коробки.



Крок 5 - Підключіть мікроінвертор до фотомодулів.



Загальні вказівки:

- А) Фотомодулі слід підключати до вхідних портів постійного струму мікроінвертора.
- В) Для того, щоб відповідати відповідним нормативним вимогам, довжина кабелю повинна бути <math>< 3\text{М}</math>. Будь ласка, проконсультуйтеся з місцевим енергетичним оператором, щоб переконатися, що кабель постійного струму відповідає місцевим нормам.

**Примітка:** при підключенні кабелів постійного струму, якщо мережа змінного струму вже доступна, мікроінвертор повинен негайно почати блимати червоним світлом і почне роботу протягом встановленого часу (за замовчуванням 60 секунд). Якщо змінний струм відсутній, червоний індикатор швидко блимає 3 рази і повторюється через одну секунду, доки не буде підключено змінний струм.

## Інструкція з експлуатації мікроінвертора

Для управління мікроінверторною фотоелектричною системою:

1. Увімкніть автоматичний вимикач змінного струму на кожному відгалуженні змінного струму мікроінвертора.
2. Увімкніть автоматичний вимикач змінного струму основної електромережі. Ваша система почне виробляти електроенергію після хвилинного очікування.

- 
- 
3. Пристрої повинні почати блимати червоним кольором через одну хвилину після увімкнення автоматичного вимикача змінного струму. Потім блимає синій світлодіод. Це означає, що вони виробляють енергію в нормальному режимі, чим швидше блимає синій світлодіод, тим більше виробляється енергії.
4. Налаштуйте внутрішній модуль Wi-Fi відповідно до його інструкції з експлуатації.
5. Мікроінвертори почнуть надсилати дані про продуктивність через модуль Wi-Fi в мережу кожні 5 хвилин. Це дозволяє клієнтам відстежувати дані про продуктивність кожного мікроінвертора через веб-сайт та додаток.

**Примітка:** коли подається змінний струм, але мікроінвертор не запущений, вимірвач потужності може виміряти струм близько 0,1А і потужність 25 ВА (Вт) для кожного мікроінвертора. Ця потужність є реактивною і не споживається з електромережі.

## Усунення несправностей

Кваліфікований персонал може використовувати наступні кроки з усунення несправностей, якщо фотоелектрична система працює неправильно:

### Індикація стану та повідомлення про помилки

#### Індикатор запуску

Через хвилину після першої подачі живлення постійного струму на мікроінвертор одне коротке червоне блимання вказує на успішний запуск мікроінвертора, а два коротких червоних блимання після першої подачі живлення постійного струму вказують на збій під час налаштування мікроінвертора.

#### Світлодіодний індикатор роботи

Миготливий повільний синій колір - виробництво малої потужності

Блимає швидким синім кольором - велика потужність

Блимає червоним кольором - не виробляє електроенергію

Червоний блимає двічі кольором - низька або висока напруга змінного струму

Червоний блимає тричі кольором - несправність мережі

---

---

## Помилка GFDI

Чотирикратне блимання червоного світлодіода вказує на те, що мікроінвертор виявив помилку переривника датчика замикання на землю (GFDI) в фотоелектричній системі. Якщо помилку GFDI не буде усунуто, світлодіод буде блимати чотири рази.

## Інші несправності

Про всі інші несправності можна повідомляти на сайт та в додатку.

**Попередження:** ніколи не від'єднуйте роз'єми проводів постійного струму під навантаженням. Перед від'єднанням переконайтеся, що по дротах постійного струму не тече струм. Перед від'єднанням модуля можна накрити його непрозорою кришкою.

## Усунення несправностей несправного мікроінвертора

Існує дві можливі загальні області виникнення проблем:

А) Можливо, проблеми з самим мікроінвертором.

Б) Мікроінвертор працює нормально, але є проблеми зі зв'язком між мікроінвертором і мережею. Наведені нижче пункти стосуються проблем з мікроінвертором, а не проблем зі зв'язком.

Один із швидких способів визначити, чи проблема в мікроінверторі, чи в комунікації - діагностика з мережі:

А) Відсутність відображення даних: веб-сайт та додаток не відображають жодних даних.

Перевірте конфігурацію мережі.

Б) Тільки дисплей мікроінвертора в мережі, але немає даних. Це може бути пов'язано з оновленням сервера.

---

---

Щоб усунути несправності несправного мікроінвертора, виконайте наведені нижче дії у відповідному порядку:

1. Переконайтеся, що напруга та частота електромережі знаходяться в межах діапазонів, зазначених у розділі «Технічні дані» цього посібника.
2. Перевірте підключення до електромережі: спочатку відключіть змінний струм, потім постійний і переконайтеся, що на роз'ємі змінного струму можна виміряти напругу електромережі. Ніколи не від'єднуйте дроти постійного струму під час роботи мікроінвертора. Знову підключіть роз'єми модуля постійного струму і спостерігайте за трьома короткими спалахами світлодіодів.
3. Перевірте з'єднання ланцюга змінного струму між усіма мікроінверторами. Переконайтеся, що кожен інвертор живиться від електромережі, як описано в попередньому кроці.
4. Переконайтеся, що будь-який вимикач змінного струму працює належним чином і закритий.
5. Перевірте з'єднання постійного струму між мікроінвертором та фотомодулем.
6. Переконайтеся, що напруга постійного струму фотомодуля знаходиться в межах допустимого діапазону, зазначеного в технічних даних цього посібника.
7. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби технічної підтримки.

**Попередження:** не намагайтеся самостійно ремонтувати мікроінвертор. Якщо методи усунення несправностей не допомогли, зверніться до служби технічної підтримки.



---

---

## Заміна

Виконайте процедуру заміни несправного мікроінвертора:

- А) Від'єднайте мікроінвертор від фотомодуля в порядку, показаному нижче:
1. Відключіть мережу змінного струму, повернувши вимикач на відгалуженні.
  2. Від'єднайте роз'єм змінного струму мікроінвертора.
  3. Накрийте модуль непрозорою кришкою.
  4. Від'єднайте роз'єми проводів постійного струму фотомодуля від мікроінвертора.
  5. Зніміть мікроінвертор зі стійки фотоелектричного масиву.
- Б) Встановіть новий мікроінвертор на кронштейн і зніміть непрозору кришку. Не забувайте стежити за миготливим світлодіодним індикатором, як тільки новий мікроінвертор буде підключено до кабелів постійного струму.
- В) Підключіть кабель змінного струму до нового мікроінвертора.

## Технічні дані

**Попередження:** переконайтеся, що характеристики напруги та струму вашого фотомодуля відповідають характеристикам мікроінвертора. Будь ласка, зверніться до технічних даних або посібника користувача.


**Попередження:** ви повинні узгодити діапазон робочої напруги постійного струму фотомодуля з допустимим діапазоном вхідної напруги мікроінвертора.

**Попередження:** максимальна напруга холостого ходу фотомодуля не повинна перевищувати зазначену максимальну вхідну напругу інвертора.

## Технічний паспорт мікроінвертора M60 / 80% 100 G3

Модель	SUN-M60G3 -EU-Q0	SUN-M80G3 -EU-Q0	SUN-M100G3 -EU-Q0
<b>Вхідні дані (постійний струм)</b>			
Рекомендована вхідна потужність (STC)	210-420 Вт (2 шт.)	210-560 Вт (2 шт.)	210-700 Вт (2 шт.)
Макс. Вхідна напруга постійного струму	60В		
Діапазон напруги МРРТ	25≈55В		
Діапазон напруги повної потужності МРРТ (В)	30В≈55В	33В≈55В	40В≈55В
Мін. Вхідна напруга постійного струму (В)	20В		
Макс. Струм короткого замикання постійного струму	19.5Аx2		
Максимальний вхідний струм	13Аx2		
<b>Вихідні дані (змінний струм)</b>			
Номінальна вихідна потужність	600 Вт	800 Вт	1000 Вт
Макс. Вихідна потужність змінного струму	600 Вт	800 Вт	1000 Вт
Номінальний вихідний струм змінного струму	2.8/2.7А	3.7/3.5А	4.6/4.4А
Макс. Вихідний струм змінного струму	2.8/2.7А	3.7/3.5А	4.6/4.4А
Номінальна напруга / Діапазон	220 В / 0,85 Un-1,1Un; 230 В / 0,85 Un-1,1Un		
Номінальна частота	50/60 Гц		
Розширена частота / Діапазон	45~55 Гц / 55~65 Гц		
Коефіцієнт потужності	1		
Максимум одиниць на філію	8	6	5
Макс. Допустима висота роботи	<4000м		
Макс. Струм зворотного живлення інвертора на масив	0А		
Макс. Вихідний струм короткого замикання	10А		
<b>Ефективність</b>			
Зважена ефективність ЦВК	95%		
Пікова ефективність інвертора	96.5%		
Статична ефективність МРРТ	99%		
Нічне енергоспоживання	50 мВт		
<b>Механічні дані</b>			
Діапазон температур навколишнього середовища	-40-65°C		
Розмір корпусу (ШxВxГ мм)	212x190x40 (без урахування з'єднувачів та кронштейнів)		
Вага (кг)	2,8		
Охолодження	Вільне охолодження		
Екологічний рейтинг корпусу	IP67		
Клас захисту	Клас I		
<b>Особливості</b>			
Сумісність	Сумісність з 60,72-комірковими фотомодулями		
Зв'язок	Wi-Fi / Zigbee		
Відповідність стандартам	EN50549, VDE0126, VDE4105, IEC62109, CE, INMETRO		
Гарантія	10 років		

# 60G3/80G3/100G3 (2MPPT)




Зразок схеми підключення трифазної мережі

Схема підключення

HELINS

# M60G3/80G3/100G3 (2MPPT)



Зразок схеми підключення однофазної мережі

---

---

## Платформа моніторингу

Мікроінвертори цієї серії мають вбудований модуль Wi-Fi, який дозволяє підключати маршрутизатор напряму. Для налаштування Wi-Fi, будь ласка, зверніться до посібника «Вбудований модуль Wi-Fi».

Адреса веб-моніторингу:

**<https://pro.solarmanpv.com>** (для облікового запису дистриб'ютора Solarman)

**<https://home.solarmanpv.com>** (для облікового запису кінцевого користувача Solarman)

Для системи моніторингу з мобільного телефону відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток.

Також ви можете знайти його за допомогою пошуку «Solarman business» в App store або Google Play, і цей додаток призначений для дистриб'ютора/інсталятора.




SOLARMAN Smart  
для кінцевого  
користувача



SOLARMAN Business  
для дистриб'ютора/  
інсталятора


## Налаштування мікроінвертора з роутером через веб-інтерфейс

1. Увімкніть бездротову мережу комп'ютера або смартфона.
2. Виберіть мережу логгера (назва мережі: AP\_SN) та підключіться. Пароль за замовчуванням: 12345678.



Мікроінвертор SN: 2303148976 Вбудований реєстратор даних: 2303148633

3. Відкрийте браузер і введіть 10.10.100.254. Ім'я користувача та пароль - «admin».  
(Рекомендований браузер: IE 8+, Chrome 15+, Firefox 10+).



4. Браузер переходить на сторінку «Статус», де вказана основна інформація.

Статус	
Майстер	
Шагді налаштування	
Розширені	
Оновлення	
Перезапуск	
Скидання	

Інформація про інвертор	
Серійний номер інвертора	---
Версія прошивки (основна)	---
Версія прошивки (підлога)	---
Модель інвертора	---
Номінальна потужність	--- W
Поточна потужність	--- W
Доходність на день	--- kWh
Поточна потужність	--- kWh
Оповіщення	---
Останнє оновлення	---

Інформація про пристрій	
Серійний номер пристрою	1704013242
Версія прошивки	LSW3_14_FFFF_1.0.23
Режим бездротової точки доступу	Увімнено
SSID	AP_1704013242
IP-адреса	10.10.100.254
MAC-адреса	8C:D8:B3:71:8D:B0
Бездротовий режим STA	Вимкнено
SSID маршрутизатора	
Якість сигналу	
IP-адреса	
MAC-адреса	

Інформація про віддалений сервер	
Віддалений сервер А	Не підключено
Віддалений сервер Б	Не підключено

### Допомога

Пристрій можна використовувати як бездротову точку доступу (режим AP), щоб полегшити користувачам налаштування пристрою, або як бездротовий інформаційний термінал (режим STA) для підключення віддаленого сервера через бездротовий маршрутизатор.

Стан віддаленого сервера  
 -Не підключено: підключення до сервера не вдалося.  
 Якщо у вас такий статус, будь ласка, перевірте проблеми наступним чином:  
 (1) Перевірте інформацію про пристрій, щоб побачити, чи отримано IP-адресу чи ні.  
 (2) Перевірте, чи підключений маршрутизатор до інтернету.  
 (3) Перевірте, чи встановлено брандмауер на маршрутизаторі.

Підключено: з'єднання з сервером було успішним минулого разу.

Немає: немає з'єднання з сервером. Будь ласка, перевірте це раз через 5 хвилин.

5. Перейдіть на сторінку "Майстер", натисніть "Оновити" для пошуку бездротової мережі. Виберіть цільову мережу і натисніть "Далі".

Статус	
Майстер	
Шагді налаштування	
Розширені	
Оновлення	
Перезапуск	
Скидання	

**Виберіть поточну бездротову мережу:**

<input checked="" type="radio"/>	IE-2.4G-TEST	54:A7:3:70:99:13	82	1
<input type="radio"/>	AP_1753738492	0:BE:D5:20:B8:2C	80	1
<input type="radio"/>	IGEN_office_2.4G	0:BE:D5:20:B8:2C	78	2
<input type="radio"/>	IGENTEST	E8:65:D4:F2:15:68	74	6
<input type="radio"/>	IGEN_office_2.4G	90:5D:7C:97:95:29	74	1
<input type="radio"/>	IGEN_office_2.4G	90:5D:7C:97:C9:E5	72	1
<input type="radio"/>	AP_1719065936	30:EA:E7:36:CF:B2	70	1
<input type="radio"/>	IGEN_office_2.4G	90:5D:7C:97:C9:E3	70	1
<input type="radio"/>	TESR+™ ?;	4A:E:EC:9E:C3:3E	70	11
<input type="radio"/>	IGEN_office_2.4G	0:BE:D5:20:B7:EE	66	11

\*Примітка: коли RSSI обраної мережі Wi-Fi нижче 15%, з'єднання може бути нестабільним, будь ласка, виберіть іншу доступну мережу або скоротіть відстань між пристроєм та роутером.

**Додайте бездротову мережу вручну:**

Назва мережі (SSID)  
 (Примітка: використовується регістр)

Метод шифрування

Алгоритм шифрування

### Допомога

Майстер налаштування допоможе вам завершити налаштування пристрою протягом однієї хвилини.

6. Введіть пароль і натисніть "Далі".

Статус

**Майстер**

Шляхи налаштування

Розширені

Оновлення

Перезапуск

Скидання

**Будь ласка, заповніть наступну інформацію:**

Пароль (8-64 байти)  
(Примітка: враховуйте регістр)

Показати пароль

Отримання IP-адреси автоматично Увімкнено ▾

IP-адреса

Маска підмережі

Адреса шлюзу

Адреса DNS-сервера

Назад
Далі

1
2
3
4

**Допомога**

Більшість систем підтримують функцію DHCP для отримання IP-адреси автоматично. Якщо ваш маршрутизатор не підтримує цю функцію, вимкніть її і додайте вручну.

7. Користувачі можуть вибрати будь-які опції нижче для посилення безпеки і натиснути кнопку "Далі".

Статус

**Майстер**

Шляхи налаштування

Розширені

Оновлення

Перезапуск

Скидання

**Підвищення безпеки**

Ви можете підвищити безпеку своєї системи, обравши такі способи:

**Приховати AP**

**Змінити режим шифрування для точки доступу**

**Зміна імені користувача та пароля для веб-сервера**

Назад
Далі

1
2
3
4


**Допомога**

Змініть режим шифрування для точки доступу. Якщо ви встановили пароль для мережі точок доступу, вам потрібно буде ввести пароль для підключення до точки доступу.


Зміна імені користувача та пароля для веб-сервера. Якщо ви змінюєте ім'я користувача і пароль для веб-сервера, вам потрібно буде ввести нове ім'я користувача і пароль, щоб отримати доступ до сторінки налаштувань.

8. Якщо налаштування пройшло успішно, з'явиться наступна сторінка, натисніть ОК, щоб перевавантажити мікроінвертор.





9. Знову підключіться до мережі точки доступу логгера, потім увійдіть в браузер за адресою 10.10.100.254 і перевірте інформацію про систему на сторінці "Статус". Після завершення налаштування мережі віддалений сервер А або В повинен бути "підключений".



10. Коли з'явиться напис "Підключено", це означає, що мікроінвертор успішно підключився до платформи Solarman. Як правило, він буде в мережі через 10-15 хвилин після успішного першого підключення.

## Підключення у додатку

### 1. Реєстрація.

Відкрийте додаток SOLARMAN Smart та зареєструйте обліковий запис. Натисніть "Зареєструватися" та створіть свій обліковий запис тут.

The first screenshot shows the SOLARMAN Smart registration screen. It has a blue header with 'SOLARMAN Smart' and a language dropdown set to 'Англійська'. Below the header is a white card with the following fields: 'E-mail' (with a dropdown for 'Телефон' and 'Інша користувача'), 'E-mail' (input field), 'Пароль' (input field), and 'Пароль' (input field with a strength indicator). A blue button 'Вхід в систему' is at the bottom. At the very bottom are links 'Зареєструватися' and 'Забули пароль?'. The second screenshot shows the 'Реєстрація' screen. It has a blue header with a back arrow and 'Реєстрація'. Below are two tabs: 'Номер телефону' and 'E-mail'. The 'E-mail' tab is active. It contains: 'E-mail' (input field with placeholder 'Будь ласка, введіть E-mail'), 'Верифікаційний код' (input field with placeholder 'Будь ласка, введіть код підтвердження' and a 'Отримати код' button), and 'Пароль' (input field with placeholder 'Пароль' and a strength indicator). A note at the bottom says 'Довжина пароля повинна бути більше 6 біт'.

### 2. Створити систему.

Натисніть "Додати зараз", щоб створити вашу систему.


Будь ласка, заповніть тут основну інформацію про систему та інші дані.

The first screenshot shows the 'Мої системи' screen. It has a blue header with 'Мої системи' and a '+' icon. Below is a circular icon with three solar panels and a sun. Below the icon is the text 'У вас поки що немає систем.' and a blue button 'Додати зараз'. At the bottom are icons for 'Система' and 'я'. The second screenshot shows the 'Деталі системи' screen. It has a blue header with a back arrow and 'Деталі системи'. Below is a form with the following fields: 'Назва системи' (Демонстраційний завод - Комерційний), 'Місцезаходження системи' (Zhijiang yuqiao), 'Часовий пояс' ((UTC+08:00) Пекін, Чунцін, Гонконг, Урумчі), 'Дата створення' (2019-05-04), 'Засновник' (Клавін), 'Тип установки' (Дах житлового будинку), 'Тип системи' (Все в мережі), and 'Встановлена потужність (кВт)' (18350). A blue button 'Готово' is at the bottom.

### 3. Додання логгера.

Опція 1: введіть логгер SN вручну.


Опція 2: натисніть на іконку праворуч і відскануйте QR-код, щоб ввести логгер SN. Ви можете знайти SN логгера на картонній упаковці або на корпусі логгера.



### 4. Налаштування мережі

Після додавання логгера, будь ласка, налаштуйте мережу для забезпечення нормальної роботи.

Перейдіть в "Деталі установки" - "Список пристроїв", знайдіть цільовий SN і натисніть "Мережа пристроїв". Якщо з'явиться напис "Online", це означає, що реєстратор даних інвертора успішно з'єднався з платформою Solarman. Після цього ви зможете перевірити інформацію про станцію на платформі.



HELIUS

Авторизований дистриб'ютор компанії Ningbo Deye Ess International  
Trade CO, LTD

Реєстраційний номер: 36676358

Адреса: Україна, Київ, Проспект Академіка Королева 1, 03148

Номер телефону: +380 67 223 23 13

Електронна пошта: [info@helius.com.ua](mailto:info@helius.com.ua)

Сайт: [helius.com.ua](http://helius.com.ua)



30240301001859

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](https://storgom.ua)

### **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

### **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/deye-222286.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/solnechnye-inventory.html>