




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ІНВЕРТОРНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР

M5500i • M6500i



Цей посібник містить важливі вказівки щодо безпечної експлуатації.
Уважно прочитайте цей посібник перед початком використання.



www.matarit.com

ПЕРЕДМОВА

ДЯКУЄМО за придбання бензинового генератора MATARI.

- Авторські права на цю інструкцію належать компанії Matari.
- Matari залишає за собою право модифікувати продукцію та переглядати інструкцію без попередньої згоди.
- Використовуйте цей посібник як частину генератора. Якщо ви перепродаєте генератор, інструкція повинна бути передана разом з генератором.
- Цей посібник пояснює як правильно експлуатувати генератор. Будь ласка, уважно прочитайте його перед використанням генератора. Правильна і безпечна експлуатація забезпечить вашу безпеку і продовжить термін служби генератора.
- У разі виникнення будь-яких питань або сумнівів звертайтеся до дистрибутора MATARI.

ЗМІСТ

I. Безпека оператора	1
1. Правила техніки безпеки	1
II. Початок роботи	6
1. Розпакування	6
2. Використання тягової штанги	6
3. Функції та елементи керування	8
III. Інструкції з використання	13
1. Робочий контрольний список	13
2. Запуск генераторної установки	18
3. Підключення до електричних пристрій	20
4. Зупинка генераторної установки	22
IV. Технічне обслуговування	23
1. Графік технічного обслуговування	24
2. Обслуговування генераторної установки	25
3. Технічне обслуговування двигуна	25
V. Пошук та усунення несправностей	30
VI. Зберігання та транспортування	31
VII. Технічні характеристики	32
1. Таблиця технічних характеристик	32
2. Схема електричних з'єднань	33

I. Безпека оператора

1. Правила техніки безпеки



Зверніть увагу на цей символ попередження про небезпеку. Дотримуйтесь усіх вказівок із техніки безпеки, що супроводжуються цим символом, щоб уникнути можливого пошкодження майна, ТРАВМ або СМЕРТІ.

Кожному повідомленню з техніки безпеки передує символ попередження та одне з трьох слів: НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ або ОБЕРЕЖНО.

⚠ НЕБЕЗПЕКА


Вказує на небезпечну ситуацію, недотримання вимог якої може привести до значних матеріальних збитків, серйозних травм або СМЕРТІ.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо не дотримуватися вимог безпеки, може привести до пошкодження майна, серйозної травми або СМЕРТІ.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Вказує на небезпечну ситуацію, недотримання вимог якої може привести до пошкодження майна або травми.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

**ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
ПОВНІСТЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ
ПОСІБНИК.**

НЕ експлуатуйте цю генераторну установку, доки не прочитаете ВСІ інструкції з техніки безпеки, експлуатації та технічного обслуговування, наведені в цьому посібнику.

**Недотримання інструкцій
може привести до
пошкодження майна, ТРАВМ
або СМЕРТІ.**

Попередження та застереження, описані в цьому посібнику, не можуть охопити всі можливі умови та ситуації, які можуть виникнути. Оператор має розуміти, що здоровий глупд і обережність – це фактори, які не можуть бути вбудовані в цей виріб, але повинні бути притаманні оператору.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Літіеві акумулятори не потребують обслуговування. У разі виникнення будь-яких несправностей, зверніться до місцевого дилера. Забороняється ремонтувати його самостійно.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Залишайте навколо генератора простір 1 метр для забезпечення належного охолодження.

Перед кожним використанням ретельно перевіряйте деталі на предмет ослаблення або пошкодження, перевіряйте мастило або паливо на наявність витоків, а також інші умови, які можуть вплинути на нормальну роботу. Будь-які пошкоджені або дефектні деталі слід негайно відремонтувати або замінити.

Чітко уявляйте собі розташування всіх елементів керування та знаків безпеки. Пере-конаїтесь, що всі індикатори безпеки завжди знаходяться в правильному положенні й у належному робочому стані.

Розташуйте генератор на рівній горизонтальній поверхні. Забороняється перекривати канал охолодження будь-якими предметами. Уникайте надмірної вологості або великої кількості пилу.

Забороняється використовувати генератор дітям або некваліфікованим особам.

Забороняється залишати генератор без нагляду, тому перед від'їздом необхідно вимкнути генератор.

Не торкайтесь генератора, коли він працює або щойно зупинився.



НЕБЕЗПЕКА

РУХОМІ ЧАСТИНИ

Рухомі частини можуть спричинити серйозні травми. Тримайте руки та ноги на відстані від рухомих частин. Коли генератор працює, не накривайте його, не обортайте й не знімайте захисний пристрій.

Рухомі частини можуть зачепити руки, ноги, волосся, одяг тощо, що може привести до травматичної ампутації або серйозних переломів.

Будь ласка, сховайте довге волосся.

Не вдягайте вільний, рухливий одяг, який може затягнути в генератор.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВІДДАЧА

Швидке втягування шнура стартера може потягнути руку й кисть до двигуна швидше, ніж ви встигнете її вивільнити.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

Під час роботи двигун і генератор виділяють тепло, тому дотик до гарячих поверхонь може привести до сильних опіків.

Уникайте контакту з високотемпературними вихлопними газами.

Уникайте контакту з гарячою поверхнею.

Не торкайтесь генератора, коли він працює або щойно зупинився.



⚠ НЕБЕЗПЕКА

ПОЖЕЖА АБО ВИБУХ

Бензин є легкозаймистим і вибухонебезпечним.

Пожежа або вибух можуть спричинити тяжкі опіки або смерть.

Під час роботи з генератором тримайте на відстані легкозаймисті предмети.

Заправляйте паливний бак на відкритому повітрі в добре провітрюваному приміщенні з вимкненим генератором.

Завжди витирайте паливо, що пролилося, і зачекайте, поки воно висохне, перш ніж запускати генератор.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати генератор, якщо вам відомо про витоки в паливній системі.

Дотримуйтесь належних методів зберігання та поводження з паливом. НЕ зберігайте паливо або інші легкозаймисті матеріали поблизу.

Перед зберіганням або транспортуванням генератора спорожніть паливний бак.

Тримайте під рукою вогнегасник і будьте готові, якщо почнеться пожежа.



Попередження про відкрите полум'я

Паливо та його пари дуже займисті та вибухонебезпечні. Тримайте паливо якомога далі від місця паління, відкритого вогню, іскор, пальників, джерел нагрівання та інших джерел займання.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОЖЕЖА

Під час роботи цього двигуна можуть виникати іскри, що можуть спричинити пожежу навколо легкозаймистих матеріалів.



Легкозаймисті матеріали можуть спалахнути в разі контакту з гарячими поверхнями. Не розміщуйте легкозаймисті предмети на відстані більше ніж 1,5 метра.



⚠ НЕБЕЗПЕКА

УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Цей генератор виробляє потужну напругу, а електричний струм МОЖЕ ВІДІСТИ ВАС.

Цей генератор має бути належним чином підключений до відповідного заземлення, щоб запобігти ураженню електричним струмом. Неправильне заземлення генератора може привести до ураження електричним струмом.

Установку та підключення має виконувати сертифікований електрик.

Неправильна установка та підключення може привести до ураження електричним струмом і смерті.

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, НЕ використовуйте зношенні, потерпі, огорнені або іншим чином пошкоджені електричні шнури та дроти. НЕ торкайтесь огорнених проводів або розеток.

НЕ торкайтесь генератора або електричних шнурів, стоячи у воді, босоніж, з мокрими руками чи ногами.

НЕ дозволяється експлуатація генератора або проведення його технічного обслуговування особами без належної кваліфікації або дітьми.

НЕ підключайте генератор до електромережі будівлі без використання перекидного перемикача, встановленого кваліфікованим електриком.



Попередження щодо вологих умов

Не допускайте потрапляння під дощ і не використовуйте у вологих приміщеннях.



⚠ НЕБЕЗПЕКА

ТОКСИЧНІ ГАЗИ

Вихлопні гази двигуна містять багато безбарвних, без запаху й отруйних газів, таких як сполуки CO і NO. Використання двигуна в приміщенні може привести до отруєння і навіть смерті.

Не використовуйте генератор у будівлях або інших закритих приміщеннях, навіть якщо двері та вікна відчинені.

Розташуйте генератор у добре провітрюваному місці, зверніть увагу на напрямок вітру та потік повітря.

II. Початок роботи


1. Розпакування

- a. Розташуйте пакувальну коробку на твердій та рівній поверхні.
- b. Обережно розріжте кожен кут пакувальної коробки зверху донизу. Покладіть кожну відкриту сторону на землю.
- c. Вийміть із пакувальної коробки все приладдя, крім генератора.

Підключення АКБ

Відкрутіть фіксуючі болти на правій панелі обслуговування і зніміть її. Підключіть джгут акумуляторної батареї, встановіть праву панель для обслуговування на місце й затягніть болти.

Також переконайтесь, що важіль комбінованого вимикача не притискається правою панеллю обслуговування під час встановлення її на місце.




2. Використання транспортувальної ручки

Δ ОБЕРЕЖНО

Перш ніж використовувати тягову штангу, переконайтесь, що генератор встановлено на рівній поверхні.


Використання тягової штанги

Після натискання кнопки тягової штанги телескопічна штанга автоматично висується; утримуючи важіль, витягніть штангу. Тягова штанга видає звук «клацання», що означає, що вона повністю витягнута, і в цьому випадку генератор можна переміщати.





Встановлення тягової штанги в початкове положення

Натисніть кнопку тягової штанги й, утримуючи важіль, просуньте її всередину до генератора у вихідне положення, доки штанга не видасть звук «клацання», що вказує на те, що її було встановлено в початкове положення.




3. Основні функції та елементи керування



- | | |
|---|--------------------------------------|
| ❶ Кришка паливного бака | ❸ Колеса |
| ❷ Оглядове скло покажчика рівня палива (за наявності) | ❹ Рукоятка ручного стартера |
| ❸ Передня ручка для підйому | ❽ Комбінований вимикач |
| ❹ Панель керування | ❻ Права панель для обслуговування |
| ❺ Отвір для впуску повітря | ❿ Задня ручка для підйому |
| ❻ Тягова штанга | ❾ Отвір для випуску гарячого повітря |
| ❼ Ліва панель для обслуговування | ❿ Глушник |

Панель керування




- | | | | |
|---|------------------------------------|----|---|
| 1 | Автоматичний Вимикач струму | 9 | Кнопка старти |
| 2 | Розетки для підключення споживачів | 10 | Режим ECO |
| 3 | Клема заземлення | 11 | Роз'єм для заряджання |
| 4 | USB-порт | 12 | Індикатор навантаження |
| 5 | Вихід AVR | 13 | Індикатор перевантаження |
| 6 | Індикатор роботи генератора | 14 | Індикатор роботи |
| 7 | Порт сухого контакту | 15 | Індикатор тиску мастила |
| 8 | Перемикач режиму | 16 | Кнопка вибору показників/перезавантаження |
| | | 17 | Індикатор палива |

Індикатор перевантаження (червоний)

Коли індикатор перевантаження горить, це означає, що генераторна установка перевантажена, і тоді спрацьовує захист змінного струму. Він зупинить подачу струму, щоб захистити електрообладнання та саму генераторну установку. У цей час індикатор роботи (зелений) вимкнений, а індикатор перевантаження (червоний) увімкнений, але двигун все ще працює.


Якщо індикатор перевантаження блимає, а генераторна установка не виробляє електроенергію, треба вжити таких заходів:

- Зменште загальну потужність під'єднаних електричних пристрій до рівня номінальної потужності генератора.
- Перевірте, чи не заблоковано вхід холодного повітря сторонніми предметами чи не вийшли з ладу відповідні елементи керування. Якщо виникла якась проблема, негайно усуньте її.
- Натисніть кнопку перезавантаження.




Індикатор роботи (зелений)

Індикатор роботи світиться, коли генераторна установка запускається і має нормальну потужність.



Індикатор тиску мастила (ховтий)

Коли рівень мастила опуститься нижче нижньої межі, система захисту автоматично зупинить двигун, а індикатор тиску мастила почне блимати, коли ви потягнете за ручку ручного стартера. Двигун не працюватиме, доки мастило не буде залите до належного рівня.




Примітка: Якщо генератор не запускається із вимкненим двигуном, поверніть комбінований вимикач у положення «RUN» (РОБОТА), а потім потягніть ручку стартера. Якщо світиться індикатор тиску мастила, це означає, що рівень мастила недостатній, будь ласка, долийте мастило й перезапустіть пристрій.

Кнопка перезавантаження

Коли генератор подає сигнал захисту від перевантаження та не дає напругу, зменште навантаження й обережно натисніть кнопку перезавантаження, щоб відновити подачу напруги.

У звичайному режимі натисніть кнопку перезавантаження, щоб перемкнути індикацію напруги, частоти, часу роботи тощо.




Режим ECO

Якщо електрообладнання потребує великого пускового струму, встановіть режим ECO в положення «OFF» (вимкнено).


Якщо електрообладнання потребує невеликого пускового струму, встановіть режим ECO в положення «ON» (увімкнено).

Примітка: У разі використання обладнання з великим пусковим струмом (наприклад, повітряні компресори, занурювальні водяні насоси тощо), будь ласка, встановіть режим ECO в положення «OFF»



Шпилька заземлення

Для з'єднання шпильки заземлення із землею слід використовувати кабель, щоб уникнути ураження електричним струмом через несправність пристрою. Перед використанням генератора перевіртеся, що дріт заземлення підключений.




Захист від надмірного струму


Якщо генератор перевантажений або перегрітий упродовж тривалого часу, захист від надмірного струму (автоматичний вимикач) відключить подачу напруги; у цьому випадку, будь ласка, зменште навантаження або запустіть його без навантаження упродовж декількох хвилин, а потім натисніть кнопку захисту від надмірного струму (автоматичний вимикач), щоб відновити подачу напруги.

Примітка: захист від надмірного струму залежить від робочого

струму, температури навколошнього середовища та інших факторів, тому час захисту буде різним.



Комбінований вимикач



START (ПУСК)

Закриває повітряну заслінку.

RUN (РОБОТА)

Положення для роботи генератора.

SHUT-OFF (ВИМКНЕННЯ)

Подача палива з паливного баку припиняється, генератор усе ще працює і спалює залишки палива в карбюраторі перед вимкненням.

FLAMEOUT (ЗУПИНКА ДВИГУНА)

Генератор зупиниться.

Δ ОБЕРЕЖНО

Після зняття навантаження з генератора, залиште генератор без навантаження на 3 хвилини, щоб збалансувати температуру, а потім активуйте функцію зупинки двигуна.

III. Інструкції із застосування

1. Підготовка до старту

Застосовується тільки для використання на відкритому повітрі. Встановлюйте генератор у добре провітруваній зоні.

Для роботи генератор має бути встановлений на твердій і рівній поверхні в добре провітруованому місці із чистим і сухим навколошнім середовищем. Використовуйте генератор лише за призначенням.



△ НЕБЕЗПЕКА

ТОКСИЧНІ ГАЗИ

Вихопні гази генераторної установки містять чадний газ, використання двигуна в приміщенні МОЖЕ ВБИТИ ВАС!

NIКОЛИ не використовуйте всередині будь-якої будівлі або будь-якого закритого приміщення. НАВІТЬ ЯКЩО двері та вікна відчинені.

Розташуйте генераторну установку в добре провітруованому та чистому приміщенні. Під час встановлення генераторної установки врахуйте направок вітру та потік повітря.

Перевірте деталі на предмет ослаблення або пошкодження, перевірте мастило або паливо на наявність витоків, а також перевірте інші умови, які можуть вплинути на належне функціонування генератора. Будь-які пошкоджені або дефектні деталі слід негайно відремонтувати або замінити.



Очистьте від бруду та сторонніх предметів поверхні навколо повітrozабірника, вентиляційного отвору та ручного стартера генератора.

Під час роботи генератор не можна пересувати або перекидати.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Виявлені проблеми необхідно усунути до запуску генератора, інакше це приведе до пошкодження майна й навіть до серйозних травм або смерті.

Перед запуском генератора встановіть його горизонтально й перевірте рівень мастила.



Встановіть щуп і ліву панель для технічного обслуговування на місце.

Об'єм мастила: 0,85 л

Рекомендоване мастило:
SAE10W-30

Відкрутивши фіксуючі болти, зніміть ліву панель для обслуговування.

Вийміть щуп і витріть його насухо.

Вставте щуп у заливну горловину, намагаючись вставити його повністю, потім знову витягніть його, подивітесь на щуп і перевірте рівень мастила. Кількість мастила має бути в межах верхньої та нижньої межі шкали щупа.

Якщо рівень занадто низький, додайте рекомендоване мастило до верхньої межі щупа.

Δ ОБЕРЕЖНО

Запускайте генератор тільки на рівній поверхні.

Двигун оснащений сигналізацією тиску моторного масла, коли рівень масла опускається нижче нижньої межі, генератор автоматично вимикається.

Щоб уникнути незручностей, регулярно перевіряйте рівень масла.

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед першим пуском обов'язково заливте масло у двигун.

Перед запуском генератора перевірте рівень палива. Долийте паливо, якщо необхідно.


Використовуйте свіжий і чистий неетилований бензин.

Не змішуйте моторне масло з паливом.

Не доливайте паливо вище верхньої межі. Щоб залишити місце для випаровування бензину.

Закріпіть кришку паливного баку. Якщо пальне переливається, витріть його чистою ганчіркою.

Максимальний рівень палива



⚠ ОБЕРЕЖНО

Через випаровування бензину в паливному баку утворюється певний тиск. Дайте генератору охолонути принаймні 2 хвилини, перш ніж знімати кришку паливного баку. Повільно відкрутьте кришку паливного баку, щоб скинути в ньому тиск.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Заправляючи паливний бак паливом, не допускайте перевищенння верхньої межі. Пере повнення може привести до нестабільної роботи двигуна, навіть до спалаху.



⚠ НЕБЕЗПЕКА

ПОЖЕЖА АБО ВИБУХ

Бензин є легкозаймистим і вибухонебезпечним.

Не заправляйте паливний бак паливом у приміщенні, під час роботи генератора або за високої температури.

Заправляти паливний бак паливом слід на відкритому повітрі й в добре провітрюванній зоні з вимкненим генератором.

В кінці кожної заправки паливо, що переливається, слід витирати.

Регулярно перевіряйте паливну систему на наявність пошкоджень або витоків. Не запускайте генератор, якщо в паливній системі є витік.

Використовуйте відповідні емності для зберігання палива та вживайте відповідних заходів для зберігання.

На випадок пожежі, тримайте поруч вогнегасник, щоб скористатися ним.

Не використовуйте в паливному баку очищувачі двигуна або карбюратора, оскільки вони можуть спричинити незворотні пошкодження. Уникайте відкладення колоїдів у компонентах паливної системи (наприклад, карбюраторі, паливному фільтрі, паливній трубі або паливному баку) під час зберігання. Досвід показує, що спиртомістке паливо (так званий спиртовий бензин, що включає етанол або метанол) під час зберігання поглинає вологу, що призводить до розкладання і утворення кислого розчину, який може пошкодити паливну систему генераторної установки під час зберігання.

Пошкодження двигуна, спричинені використанням зіпсованого, нежікісного або забрудненого пального, не покриваються гарантією.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Щоб мінімізувати колоїдні відкладення в паливній системі та забезпечити запуск, заливайте належне паливо відповідно до використання.

Не використовуйте паливо, що залишилося після останнього використання.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Перед тим, як відкрити кришку паливного бака для заправки, генератор має охолонути впродовж щонайменше 2 хвилин. Повільно відкрутіть кришку паливного бака, щоб скинути тиск у ньому.

Перед запуском генератора від'єднайте електричні споживачі від генератора і вимкніть автоматичний вимикач.

Генератор має бути належним чином заземлений.

Заземлення всередині генератора або електричного пристрію допоможе запобігти ураженню електричним струмом.

Статична електрика може легко накопичуватися в незаземлених пристроях, а належне заземлення також може допомогти усунути статичну електрику.



⚠ НЕБЕЗПЕКА

Ураження електричним струмом



Заземлення

Перед початком роботи проконсультуйтесь з місцевим електриком, щоб визначити вимоги до заземлення.

Неправильне заземлення генератора може привести до ураження електричним струмом.

На генераторі встановлено клему заземлення. Для заземлення слід використовувати великий мідний дріт > 6 мм² між клемою заземлення генератора та клемою основного заземлення.


2. Запуск генератора

Холодний запуск ручним стартером: Поверніть комбінований вимикач у положення «START» (ПУСК).

Теплий запуск: переведіть комбінований вимикач у положення «RUN» (РОБОТА). Якщо його не вдається запустити, поверніть комбінований вимикач у положення «START» (ПУСК), а потім запустіть його знову.

Запуск за допомогою кнопки

Поверніть комбінований вимикач у положення «RUN» (РОБОТА).




Ручний стартер

Щоб запустити генератор, візьміться за ручку ручного стартера й повільно потягніть її до появи опору, а потім швидко потягніть за ручку, щоб запустити генератор.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням перевірте стан троса стартера. Якщо трос сильно зношений, вчасно замініть його в авторизованого місцевого дилера.




⚠ ОБЕРЕЖНО

Під час запуску на дросельну заслінку може впливати температура або інші фактори, і вона може потребувати різних положень відкривання.

Запуск електричним стартером

Натисніть кнопку старта один раз, щоб запустити генератор.




⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВІДДАЧА

Коли після запуску ручний стартер швидко втягується, кисть і рука будуть швидко потягнуті в бік двигуна.

Неготовність до цього може привести до випадкової травми.

Якщо він не запускається, НЕ НАТИСКАЙТЕ КНОПКУ, пристрій перезапуститься самостійно. Якщо генератор не запускається після 6 повторень, дайте йому охолонути впродовж 1 хвилини й запустіть його знову.



3. Підключення електричних споживачів

- а. Перед використанням перевірте, чи не пошкоджений кабель живлення. Якщо кабель деформований, наприклад, пошкоджений або має надрізи, це приведе до ризику ураження електричним струмом.
- б. Перевірте, щоб генератор був заземлений. Якщо електричний пристрій вимагає заземлення, генератор має бути заземлений.
- с. Переконайтесь, що всі електричні пристрої вимкнені.
- д. Після запуску генератора дайте йому попрацювати кілька хвилин, щоб він прогрівся до стабільного стану.
- е. Перевірте з'єднання та увімкніть потрібний вам електричний пристрій.
- ф. Перед зупинкою генератора, вимкніть електричний пристрій або від'єднайте від генератора.
- г. Якщо генератор забезпечує живлення декількох електроприладів, запускайте кожен електроприлад відповідно до розміру навантаження, від меншого до більшого.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Якщо підключений пристрій перегрівається, негайно вимкніть його і від'єднайте від генератора.



⚠ НЕБЕЗПЕКА

Ураження електричним струмом

Щоб зменшити небезпеку ураження електричним струмом, не використовуйте старі, зношені або огоріні дроти з небезпекою ураження електричним струмом. Забороняється торкатися огорініх проводів або штепсельних вилок.

Забороняється експлуатувати генератор або електричний дріт у воді або з босими ногами, а також із мокрими руками або мокрими ногами.

Навантаження

Необхідно переконатися, що генератор здатний забезпечити достатню потужність для задоволення необхідної робочої та початкової потужності всіх електричних пристроїв, що живляться одночасно. Розрахуйте необхідну робочу та початкову потужність відповідно до таких кроків.

а. Виберіть електричні пристрої, які будуть живитися одночасно.

б. Робоча потужність дорівнює сумі потужностей усіх електричних пристроїв, які потребують живлення.

с. Початкова потужність – це короткочасна пікова потужність, необхідна електричному пристрою під час запуску. Оскільки не всі електроприлади вмикаються одночасно, початкову потужність можна оцінити шляхом підсумовування потужності.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перевищення навантажувальної здатності генератора призведе до пошкодження генератора та підключених до нього електричних пристройів.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Якщо генераторна установка використовується в основному для резервного живлення, її необхідно обладнати перекидним рубильником для ізоляції від електромережі. Відсутність перекидного рубильника може привести до травмування або смерті працівників електромережі, а також до пошкодження генераторної установки через зворотну подачу електричної енергії.

4. Зупинка генераторної установки

Вимкніть електроприлади, а потім витягніть усі штепсельні вилки електроприладів із панелі.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не вимикайте генератор, поки електричний пристрій підключений і працює.



1

Поверніть комбінований вимикач у положення «SHUT-OFF» (вимкнення). Дайте генератору спалити надлишок палива в паливному контурі, і генератор автоматично вимкнеться.



2

Поверніть комбінований вимикач у положення «FLAMEOUT» (вимкнення двигуна).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Генератор тривалий час простоює:

Якщо генератор не буде працювати впродовж тривалого часу, переведіть комбінований вимикач у положення «Shut-off» (вимкнення), поки паливо в карбюраторі не вигорить і генератор автоматично не вимкнеться, після цього повертайте комбінований вимикач у положення «Flameout» (зупинка двигуна).

Якщо комбінований вимикач не перевести в положення «Flameout» (зупинка двигуна) і не використовувати впродовж тривалого часу, акумулятор втратить заряд, що призведе до неможливості нормального запуску генератора.

IV. Технічне обслуговування

Оператор відповідає за своєчасне виконання всіх запланованих робіт із технічного обслуговування. Усуньте будь-які несправності перед початком експлуатації генераторної установки.

Завжди дотримуйтесь рекомендацій щодо перевірки й технічного обслуговування та графіків, наведених у цьому посібнику.



△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне технічне обслуговування або нездатність усунути несправність перед початком експлуатації може привести до несправності та спричинити пошкодження майна, серйозні травми або СМЕРТЬ.

Неправильне технічне обслуговування призведе до аннулювання гарантії.

1. Графік технічного обслуговування

Дотримуйтесь інтервалів обслуговування, зазначенних у табліці нижче.

Під час роботи в несприятливих умовах частіше проводьте технічне обслуговування двигуна/обладнання, зверніться до місцевого сервісного дилера з питань технічного обслуговування двигуна/обладнання.

		Шоразу перед використанням	Через 20 годин після першого використання	Кожні 50 годин або щороку	Кожні 100 годин або щороку	Кожні 125 годин або щороку	Через 250 годин після використання або щороку	Через 500 годин після використання або щороку	Через 750 годин після використання або щороку	Через 1000 годин після використання або щороку	Через 1000 годин після використання або щороку
Мастило	Перевірка	X (Примітка 1)									
	Заміна		X (Примітка 2)		X						
Повітряний фільтр	Огляд			X (Примітка 3)							
	Заміна				X						
Свічка запалювання	Огляд				X (Примітка 4)						
	Заміна					X					
Іскрогасник (за новоїності)	Очищення заміна			X (Примітка 5)							
Камера загоряння	Очищення						X (Примітка 6)		X		
Паливо/ маслило	Злиття									X	

Примітка 1: Перед кожним використанням перевіряйте рівень моторного масла/ти та за потреби доливайте до вказаного діапазону, накштінок може бути пошкоджений.

Примітка 2: Піорд обсягти необхідний при першому запуску двигуна. У цей період прискорюється витрата масла та його зношення, тому необхідно замінити маслило через 20 годин після першого запуску двигуна, інакше двигун може бути пошкоджений.

Примітка 3: Двигун може експлуатуватися у важких і брудних умовах, у разі забруднення повітряного фільтра необхідно перевірити й чистити його.

Примітка 4: Двигун може експлуатуватися у важких та брудних умовах, перевірте та очистьте/відрегулюйте/замініть свічку запаловоння, якщо вона забруднена або несправна.

Примітка 5: Брудний іскрогасник збільшує протитиск вихлопних газів і впливає на продуктивність двигуна, очистіть/замініть іскрогасник, якщо він забруднений/пошкоджений.

Примітка 6: Очищення камери загоряння повинно виконуватися об'язанними, досвідченими власниками або сертифікованими сервісними центрами. Чиста камера загоряння не є необхідною для використання двигуна, у разі втрати об'язаніннім, залежно від умов використання, випадків, коли двигун тривалий час працює у важких і забруднених умовах.

2. Обслуговування генераторної установки

Для очищення зовнішніх поверхонь генераторної установки використовуйте вологу тканину. Використовуйте м'яку щітку для очищення від бруду й мастила.

Використовуйте стиснене повітря для очищення генераторної установки від бруду та сміття.

Перевірте всі вентиляційні отвори та охолоджувальні щілини, щоби переконатися, що вони чисті та не перекриті.

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забороняється втручатися в роботу генератора будь-яким із перерахованих вище способів.

Заборонено змінювати швидкість інвертора. Перед поставкою генератор було налаштовано на правильну номінальну частоту та напругу. Несанкціоноване втручання в заводські налаштування інвертора приведе до втрати гарантії.

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ використовуйте воду для очищення генераторної установки. Вода може потрапити в генераторну установку через охолоджувальні щілини й пошкодити обмотки генераторної установки.

3. Технічне обслуговування двигуна


Моторне масло

Використовуйте тільки мастило для чотиритактних двигунів марок SJ, SL або еквівалентні їм, які відповідають або перевищують вимоги стандарту API.

Перевірте етикетку API на пляшці з мастилом або іншій ємності та переконайтесь, що на етикетці вказано «SJ, SL» або еквівалентну літеру рівня.

Рекомендується використовувати мастило SAE 10W-30 для всесезонного використання за будь-яких температур. Мастило з іншими характеристиками в'язкості, показаними на діаграмі, можна використовувати, якщо середня температура у вашому регіоні залишається в межах зазначеного діапазону.

Рекомендований тип моторного масла




Додавання масла


Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед поставкою двигун не заправлений маслом. Будь-яка експлуатація двигуна без масла приведе до пошкодження двигуна та аннулювання гарантії.

- а. Розмістіть генератор на рівній горизонтальній поверхні.
- б. Відкрутивши фіксуючі болти, зніміть ліву панель для обслуговування.
- с. Вийміть щуп.



- д. Залийте рекомендоване мастило до верхньої межі.




- е. Встановіть щуп у вихідне положення і закріпіть ліву панель для обслуговування фіксуючими болтами.

Заміна мастила

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Коли генератор гарячий і температура мастила може перевищити 100 °C, замініть мастило обережно, щоб уникнути ошпарювання.

- а. Розмістіть генератор на рівній горизонтальній поверхні.
- б. Відкрутивши фіксуючі болти, зніміть ліву панель для обслуговування.




с. Помістіть коробку для відпрацьованого мастила під вихідний отвір зливної труби генератора, відпустіть зливну трубу і відкрутіть заглушку труби, щоб генератор повністю злив мастило, яке потрібно замінити.

Після зливання мастила встановіть пробку і зливну трубку в початкове положення.



- d. Вийміть щуп і витріть його насухо.
- e. Долийте рекомендоване мастило до верхньої межі щупа.
- f. Встановіть щуп у вихідне положення і закріпіть ліву панель для обслуговування фіксуючими болтами.

Повітряний фільтр



- ❶ Фіксуючі болти повітряного фільтра
- ❷ Кришка повітряного фільтра
- ❸ Паперовий елемент повітряного фільтра
- ❹ Основа повітряного фільтра
 - a. Відкрутіть фіксуючі болти і зніміть кришку повітряного фільтра.
 - b. Вийміть паперовий елемент повітряного фільтра.
 - c. Перевірте, чи не пошкоджено весь паперовий елемент фільтра, і якщо пошкоджено, вчасно замініть його.
 - d. Обережно постукайте по фільтрувальному елементу, щоби пил або сміття, що прилипли до нього, відпали.
 - e. Встановіть фільтрувальний елемент і кришку повітряного фільтра назад в основу і закріпіть їх фіксуючими болтами.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Повітряний фільтр є ключовою частиною, яка впливає на ефективність викидів, і будь-яка форма його модифікації суворо заборонена.

Забороняється використовувати двигун без встановленого або неправильно встановленого повітряного фільтра, інакше двигун буде серйозно зношений або пошкоджений, а гарантія на виріб буде аннульована.

Категорично забороняється використовувати органічні розчинники для очищення паперового елемента фільтра, а також використовувати стиснене повітря для його продування та очищення.

Свічка запалювання


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед ремонтом іскрогасника переконайтесь, що двигун повністю охолонув.

а. Відкрутивши фіксуючі болти, зніміть ліву панель для обслуговування.

б. Видаліть бруд навколо ковпачка свічки запалювання та свічки запалювання.

с. Зніміть ковпачок свічки запалювання і викрутіть свічку за допомогою спеціальної викрутки.




д. Перевірте свічку запалювання та свічкову шайбу на наявність пошкоджень. Якщо немає пошкоджень, очистьте її за допомогою дротяної щітки. Якщо є якісь пошкодження, вчасно замініть її.

е. Перевірте зазор свічки запалювання. Якщо необхідно, обережно зігніть один кінець електрода, щоб відрегулювати його зазор.

Зазор свічки запалювання:

0,6 мм–0,8 мм



ф. Обережно вкрутіть свічку запалювання у двигун вручну.


г. Коли свічка запалювання зафікована, міцно затягніть її за допомогою спеціальної муфти для свічки запалювання.

Вимоги до моменту затягування свічки запалювання: 20–25 Нм. Встановіть ковпачок свічки запалювання на свічку запалювання та під’єднайте до неї дріт свічки запалювання.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте свічки запалювання рекомендованого типу або еквівалентні. Забороняється використовувати свічки запалювання з невідповідним діапазоном теплотворної здатності.

- i. Встановіть ліву панель для обслуговування та зафіксуйте її за допомогою фіксуючих болтів.



Іскрогасник

- a. Перед ремонтом іскрогасника переконайтесь, що двигун повністю охолонув.
- b. За допомогою магнітного інструменту відкрутіть фіксуючі гвинти захисної кришки отвору для випуску гарячого повітря.
- c. Зніміть екран іскрогасника.
- d. Обережно видаліть нагар з екрана іскрогасника за допомогою дротяної щітки.
- e. Якщо іскрогасник пошкоджено, вчасно замініть його.
- f. Встановіть іскрогасник на глушник і закріпіть його двома гвинтами.


V. Виявлення і усунення несправностей

Несправність	Проблема	Як усунути
Генераторна установка не запускається	Комбінований вимикач у положення «FLAMEOUT» (ЗУПИНКА ДВИГУНА) або «SHUT-OFF» (ВИМКНЕННЯ).	Поверніть комбінований вимикач у положення «RUN» (РОБОТА), а потім запустіть генератор відповідно до кроків запуску.
	Недостатньо палива.	Заправте паливний бак відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику.
	Нестача моторного масла.	Перевірте рівень масла. Цей двигун оснащений датчиком низького рівня масла. Запуск двигуна неможливий, якщо рівень масла не перевищує встановлену нижню межу.
	Немає запалювання.	Зніміть кришку свічки запалювання. Очистьте забруднення навколо основи свічки запалювання, а потім вийміть свічку запалювання. Вставте свічку запалювання в ковпачок свічки запалювання. Поверніть комбінований вимикач у положення «RUN» (РОБОТА). Потягніть за ручку ручного стартера й подивітесь, чи є електрична іскра між зазорами свічки запалювання. Замініть свічку запалювання, якщо немає іскри. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому посібнику, щоб встановити свічку запалювання та запустити двигун. Якщо необхідно, зверніться до місцевого дилера.
	Свічка запалювання забризкана паливом	Викрутіть свічку запалювання і витрільте паливо.
	Низький заряд акумулятора	Вручну запустіть генератор для зарядки акумулятора (час >30 хв).
	Захист від перевантаження	Знову підключіть автоматичний вимикач або пристрій захисту від надмірного струму.

VI. Зберігання та транспортування

Зберігання

Генераторну установку слід запускати щонайменше раз на 2 тижні й давати їй погріювати щонайменше 20 хвилин. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій для тривалішого зберігання, якщо генераторна установка не буде використовуватися впродовж 2 місяців або більше.




- Перед зберіганням дайте генератору повністю охолонути.
- Очищуйте генератор відповідно до інструкцій.
- Злийте все паливо з паливного бака, трубопроводу та карбюратора, щоб запобіти утворенню колоїдів.
- Поверніть комбінований вимикач у положення «Flameout» (вимкнення двигуна) і відключіть подачу палива.
- Злийте мастило.
- Викрутіть свічку запалювання і залийте в циліндр 15 мл свіжого мастила. Повільно обертайте колінчастий вал, щоб мастило добре розподілилося в циліндрі та змастило його. Знову встановіть ковпачок свічки запалювання.

- Від'єднайте акумулятор.
- Зберігайте його в чистому й сухому місці, якомога далі від прямих сонячних променів.

Транспортування

Щоб запобігти витоку палива під час транспортування або короткочасного зберігання, генератор повинен знаходитися в нормальному робочому положенні й бути закріпленим вертикально, з комбінованим вимикачем в положенні «FLAMEOUT» (зупинка двигуна).




VII. Технічні характеристики

1. Таблиця технічних характеристик

Параметр	Модель	M5500i	M6500i
Параметри двигуна	Модель двигуна	GB300E-2	GB320E-2
	Форма	Двигун із верхнім розташуванням клапанів (OHV), з примусовим охолодженням, чотиритактний, одноциліндровий	
	Об'єм (см ³)	302	317
	Система запалювання	TCI	TCI
	Тип запуску	Ручний або електричний пуск	
	Об'єм мастила (л)	0,85	0,85
	Частота (Гц)	50	50
	Напруга (В)	230	230
	Номінальна потужність (кВт)	5,0	6,0
	Максимальна потужність (кВт)	5,5	6,5
Параметри генераторної установки	Коефіцієнт потужності	1	1
	Клас ізоляції	F	F
	Місткість паливного бака (л)	13,5	13,5
	Робоча температура (°C)	-10~40	-10~40
	Максимальна висота установки (м)	1500	1500
	Вимірюваний рівень звукової потужності (дБ(A))	≤74	≤73
	Вага нетто (кг)	50,5	50,5

Примітка: Генераторні установки з різними технічними характеристиками та конфігураціями може мати різні параметри, які можуть змінюватися в будь-який час без попередження.

2. Схема електрических з'єднань



ДЛЯ НОТАТОК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/matari-233386.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/inventornye-generatory.html>